

Теплопотребления

Поз. по з.п.	Наименование потребителя	Расчетный тепловой поток, Гкал/ч			
		Q _{отопление}	Q _{вентиляция}	Q _{гв.м.х.} ГВС	ΣQ _{м.х.} Сумма
Существующие потребители:					
	Ж.д. ул. Уручская, 1	0,16	-	0,25	0,41
	Ж.д. ул. Уручская, 2	0,235	-	0,223	0,458
	Ж.д. ул. Уручская, 3	0,27	-	0,277	0,547
	Ж.д. ул. Уручская, 4	0,284	-	0,27	0,554
	Ж.д. ул. Уручская, 5	0,185	-	0,1998	0,3848
	Ж.д. ул. Уручская, 5А	0,305	-	0,272	0,577
	Ж.д. ул. Уручская, 6	0,211	-	0,223	0,434
	Ж.д. ул. Уручская, 7	0,2439	0,009	0,1966	0,4495
	Общедомовые ул. Уручская, 9	0,127	-	0,4	0,527
	Ж.д. ул. Уручская, 11	0,269	-	0,348	0,617
	Ж.д. ул. Уручская, 13	0,26	-	0,371	0,631
	Ясли-сад №342 ул. Уручская, 4А	0,239	0,03	0,38	0,649
	Универсам ул. Уручская, 11А	0,103	-	0,218	0,321
	Ж.д. ул. Героев 120 Дивизии, 8	0,326	-	0,308	0,634
	Ж.д. ул. Героев 120 Дивизии, 10	0,326	-	0,308	0,634
	Гостиница ул. Героев 120 Дивизии, 12	0,213	-	0,3882	0,6012
	Общедомовые ул. Героев 120 Дивизии, 7	0,0774	-	0,024	0,1014
	Почта ОПС-56 ул. Героев 120 Дивизии, 9	0,0221	0,0197	0,001	0,0428
	Ж.д. ул. Героев 120 Дивизии, 14	0,25	-	0,183	0,433
	Ж.д. ул. Пономарева, 1	0,127	-	-	0,127
	Ж.д. ул. Пономарева, 3	0,113	-	-	0,113
	Ж.д. ул. Пономарева, 5	0,09	-	-	0,09
	Ж.д. ул. Садовая, 7	0,254	-	-	0,254
	Ж.д. ул. Почтовая, 2	0,264	-	-	0,264
	АТС ул. Героев 120 Дивизии, 22	0,032	-	-	0,032
	Ж.д. ул. Героев 120 Дивизии, 20	0,118	-	0,198	0,316
	Ж.д. ул. Почтовая, 1	0,135	-	0,198	0,333
	Ж.д. ул. Героев 120 Дивизии, 18	0,161	-	0,167	0,328
	Ж.д. ул. Героев 120 Дивизии, 16	0,232	-	0,183	0,415
	Ж.д. ул. Садовая, 9	0,289	-	0,308	0,597
	Ж.д. ул. Садовая, 11	0,289	-	0,207	0,496
	Зд. ул. Водолажского, 15	0,0709	0,076	0,0264	0,1733
	Ж.д. ул. Водолажского, 17	0,283	-	0,308	0,591
	Ж.д. ул. Водолажского, 19	0,313	-	0,312	0,625
	Итого:	6,8773	0,1347	6,748	13,76

Т1 Т2 Ф159х4,5 (Ф159 сущ.)
G=22,0 м/ч,
Δh=1,14 ккал/м²·м,
v=0,36 м/с
L=2,0 м

271.06/08.25- ТС					
Реконструкция тепловых сетей от котельной по ул. Героев 120 Дивизии, 5/1 до здания по ул. Героев 120 Дивизии, 7, 9, 10, 12, 14, ул. Пономарева 1, 3, 5, транзитных трубопроводов в жилых домах по ул. Героев 120 Дивизии, 10, 16, 18, ул. Уручская, 1, 2, 4, 13, ул. Водлажского, 17, ул. Садовая, 9, демонтаж действующих тепловых сетей в границах ул. Героев 120 Дивизии, ул. Уручская, ул. Почтовая в г. Минске					
Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата					
Разраб. Баканов	09.25				
Проверил. Микрашевич	09.25				
Утвердил. Баканов	09.25				
Н.контр. Ланец	09.25				
Приложение 4				Стация	Лист
Расчетная схема тепловых сетей				ПП	1
				000	
				"КомплексЭнергоПроект"	

