

Регламент работ
по техническому обслуживанию и ремонту объектов
газораспределительной системы и газопотребления котельной

Наименование оборудования	Регламент работ	Периодичность выполнения работ
<u>Газовые горелки</u> <u>ГБГ-3,5 и газовое оборудование</u>	1. Проверка параметров срабатывания ПАЗ (противоаварийных защит)	1 раз в месяц
	2. Техническое обслуживание: - осмотр горелки газового оборудования; - проверка состояния электродов зажигания, их крепления и зазоров. Чистка электродов и отверстий от грязи для выхода газа; - проверка герметичности газового тракта;	1 раз в 2 месяца
<u>Внутренние газопроводы и запорная арматура</u>	3. Текущий ремонт: - осмотр горелки газового оборудования; - проверка состояния электродов зажигания, их крепления и зазоров. Чистка электродов и отверстий от грязи для выхода газа; - разборка и чистка оборудования; - продувка импульсных трубок;	1 раз в год
	1. Техническое обслуживание: - выявление утечек газа; - перемещение газопровода за пределы опор; - наличие вибрации, сплющивания, прогиба, изгиба газопроводов;	1 раз в 2 месяца
<u>Электрооборудование, КИПиА и другое вспомогательное оборудование</u>	2. Текущий ремонт: - выявление утечек газа; - перемещение газопровода за пределы опор; - наличие вибрации, сплющивания, прогиба, изгиба газопроводов; - проверка хода и герметичности запорной арматуры; - перенабивка сальников.	1 раз в год
	1. Госповерка средств КИПиА	1 раз в год
<u>Котлы</u>	2. Техническое обслуживание: - проверка надежности крепления проводов на клеммах в шкафу управления; - исправность защиты от статического электричества (контакты, соединительные провода, перемычки шин);	1 раз в месяц
	3. Текущий ремонт: - проверка надежности крепления проводов на клеммах в шкафу управления; - исправность защиты от статического электричества (контакты, соединительные провода, перемычки шин); - чистка оборудования; - замена изношенных и неисправных узлов и деталей.	1 раз в год
	1. Техническое обслуживание: - осмотр работающего оборудования для проверки состояния котлоагрегатов; - выявление перегревов, загораний, засорений; устранение их; - проверка наличия парений, пропусков во фланцевых соединениях, арматуре и их устранение; - проверка сети питания котла водой; - проверка состояния ограждений; - очистка от пыли и грязи всех узлов; - подтяжка сальниковой арматуры;	1 раз в месяц
	2. Текущий ремонт:	1 раз в год

Насосное оборудование (насосы)

ХВО

- проверки состояния котлоагрегатов;
- выявление перегревов, загораний, засорений; устранение их;
- проверка наличия парений, пропусков во фланцевых соединениях, арматуре и их устранение;
- проверка сети питания котла водой;
- проверка состояния ограждений ;
- очистка от пыли и грязи всех узлов;
- подтяжка сальниковой арматуры;
- устранение неисправностей, записанных в журнале дефектов;
- наружная очистка поверхностей нагрева;
- ревизия и ремонт арматуры и гарнитуры котла;
- проверка, ремонт, регулировка предохранительных клапанов;
- устранение присосов воздуха;

1 раз в месяц

1. Техническое обслуживание:

- проверка состояния подшипников;
- проверка работоспособности насосов;
- контроль за отсутствием посторонних шумов, стуков, вибрации;
- подтягивание ослабленных болтов;
- проверка и устранение течей.

1 раз в год

2. Текущий ремонт:

- проверка состояния подшипников;
- проверка работоспособности насосов;
- контроль за отсутствием посторонних шумов, стуков, вибрации;
- подтягивание ослабленных болтов;
- проверка и устранение течей;
- замена прокладок, перенабивка сальников;
- устранение дефектов арматуры и фланцевых соединений;
- замена рабочего колеса, замена уплотняющего кольца, ремонт или замена обратного клапана (при необходимости)

1 раз в месяц

1. Техническое обслуживание:

- наружный осмотр оборудования;
- чистка от пыли и грязи основных узлов;
- устранение обнаруженных дефектов без вывода фильтра из рабочего состояния.

1 раз год

2. Текущий ремонт:

- наружный осмотр оборудования;
- чистка от пыли и грязи основных узлов;
- устранение обнаруженных дефектов без вывода фильтра из рабочего состояния;
- вскрытие фильтра, досыпка (при необходимости) и выравнивание фильтрующей массы;
- замена дефектных колпачков и штуцеров;
- устранение дефектов в арматуре и трубопроводах;
- гидроиспытание аппарата на рабочее давление.

1 раз в месяц

Высокотемпературный теплообменник типа ТВА

1. Техническое обслуживание:

- осмотр работающего оборудования для проверки состояния котлоагрегатов;
- выявление перегревов, загораний, засорений; устранение их;
- проверка наличия парений, пропусков во фланцевых соединениях, арматуре и их устранение;
- проверка сети питания котла водой;
- проверка состояния ограждений ;

	- очистка от пыли и грязи всех узлов; - подтяжка сальниковой арматуры; 2. Текущий ремонт: - осмотр работающего оборудования для проверки состояния котлоагрегатов; - выявление перегревов, загораний, засорений; устранение их; - проверка наличия парений, пропусков во фланцевых соединениях, арматуре и их устранение; - проверка сети питания котла водой; - проверка состояния ограждений ; - очистка от пыли и грязи всех узлов; - подтяжка сальниковой арматуры; - устранение неисправностей, записанных в журнале дефектов; - наружная очистка поверхностей нагрева; - ревизия и ремонт арматуры и гарнитуры котла; - проверка, ремонт, регулировка предохранительных клапанов; - устранение присосов воздуха;	1 раз год
--	---	-----------