

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель начальника
дистанции – главный инженер

 С.Н.Шибут

« ____ » _____ 2026 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

Оказания услуг по эксплуатации отопительных твердотопливных котлов, помещения котельной, оборудования и вспомогательных механизмов и приборов обученным персоналом, назначение лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов в котельных на станциях
УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги»

г. Барановичи

1. Перечень объектов определяется согласно приложению № 1.

2. Технические требования:

2.1. Требования к оказанию услуг

Эксплуатация котлов, помещений котельных, котельного оборудования и вспомогательных механизмов (насосы, моторы и т.п.), а также арматуры и контрольно - измерительных приборов, обученным персоналом и назначение лиц, ответственных за исправное состояние и за безопасную эксплуатацию котлов на станциях должно осуществляться в соответствии с Законом Республики Беларусь 5 января 2016 г. N 354-З "О промышленной безопасности", Приказом главного инженера Белорусской железной дороги от 08.08.2025 № 776НЗ «Об утверждении инструкции по безопасной эксплуатации котельной с установленными в них котлами, не относящимися к потенциально опасным объектам»;

2.2. Требования безопасности:

Исполнитель услуг должен разработать и разместить в помещении котельной на видном месте инструкцию по охране труда для машинистов (кочегаров) котельной.

Работники, выполняющие свои обязанности при обслуживании котлов, обязаны выполнять требования правил техники безопасности на железнодорожном транспорте, а также соблюдать:

Приказ главного инженера Белорусской железной дороги от 08.08.2025 № 776НЗ «Об утверждении инструкции по безопасной эксплуатации котельной с установленными в них котлами, не относящимися к потенциально опасным объектам»;

ТКП 458-2023 «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей»

ТКП 459-2012 «Правила техники безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителей»;

ТКП ~~427-2012~~ «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок»; **2022**

Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций», утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.11.2011 № 110.

Инструкции по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, инструкции заводов-изготовителей по эксплуатации оборудования, производственные инструкции машиниста (кочегара).

2.3. Перечень услуг по эксплуатации котлов, котельного оборудования и вспомогательных механизмов (насосы, моторы и т.п.), а также арматуры и контрольно - измерительных приборов, помещения котельной обученным персоналом и назначение лиц, ответственных за исправное состояние и за безопасную эксплуатацию котлов.

№ пп	Вид работ	Периодичность
1.	Дробление топлива (рубка дров).	По мере необходимости
2	Перемещение топлива от мест складирования (дробления) к котлу.	По мере необходимости
3	Наполнение котла и трубопроводов водой, запуск сетевого насоса и вентилятора (при наличии).	По мере необходимости
4	Растопка, пуск, остановка котлов, слив воды из системы	Постоянно и в случае необходимости
5	Наблюдение по контрольно-измерительным приборам за давлением и температурой сетевой воды.	Постоянно
6	Загрузка и выгрузка топлива, шуровка и очистка топки котла	По мере необходимости
7	Регулирование горения топлива	Постоянно
8	Поддержание заданного давления и температуры сетевой воды	Постоянно
9	Вынос золы и шлака к местам складирования	По мере необходимости
10	Наблюдение за исправностью котла и вспомогательного оборудования	Постоянно
11	Проверка исправности предохранительных клапанов и контрольно-измерительных приборов	Согласно инструкции
12	Проверка исправности резервного оборудования	Согласно графику
13	Аварийная остановка котла	В случае необходимости
14	Очистка поверхностей нагрева, контрольно-измерительных приборов, вспомогательного оборудования	По мере необходимости
15	Проверка наличия воды в системе, подпитка котлов водой	По мере необходимости
16	Пуск и остановка насосов, вентиляторов и другого вспомогательного оборудования (при наличии)	По мере необходимости
17	Остановка и охлаждение котла, слив воды из системы	В случае необходимости
18	Удаление вручную шлака, золы, сажи из топок котлов, дымоходов. Чистка поверхностей нагрева.	Постоянно. В соответствии с производственной инструкцией.
19	Поддержание порядка на рабочем месте, в помещениях котельной и при дроблении дров (складирование под навесом).	Постоянно
20	Ведение необходимой технической документации, предусмотренной приказом главного инженера Белорусской железной дороги от 08.08.2025 № 776НЗ «Об утверждении инструкции по безопасной эксплуатации котельной с установленными в них котлами, не относящимися к потенциально опасным объектам»;	Постоянно

Начальник участка
котельного хозяйства



А.С. Павловский