

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач МГКОЦ
В.А. Кондратович
« 26 » июля 2026 г.

Техническое задание

Предмет закупки: проведение государственной поверки счетчика воды с дооснащением герконовым датчиком и устройством удаленной передачи данных для УП «Минскводоканал»

Технические характеристики счетчиков холодной воды для поверки:

№ п/п	Тип счетчика, номер	Диаметр
1	MEITWIN-80	80
2	МТК-32 ZN	32
3	WPH-50H	50
4	Baylan KK-14	20

Дооснащение одного счетчика расхода холодной воды:

Техническая характеристика счетчика холодной воды MEITWIN-80

Диаметр условного прохода: 80мм

Тип: комбинированный счетчик воды

Требования:

- снятие сопряженных счетчиков воды с водомерного узла УЗ «МГКОЦ»;
- подготовка к поверке (внешний осмотр на предмет отсутствия механических повреждений, проверка работоспособности);
- поверка прибора учета расхода холодной воды;
- в случае непригодности (не возможности ремонта) выдача заключения (дефектного акта) о невозможности использования прибора в дальнейшем;
- проведение ремонтно-восстановительных работ с материалами исполнителя (расчета) стоимости оказываемых услуг и указанием стоимости материалов (запасных частей), используемых при работах (ремонте);
- комплекс работ по организации дистанционного съема показаний: установка счетчика воды; монтаж и настройка импульсного модуля (герконового датчика); подготовка кабельных выводов; устройством удаленной передачи данных; пусконаладка оборудования для автоматической передачи данных в систему УП «Минскводоканал»;
- обратная установка прибора учета холодной воды в водомерный узел УЗ «МГКОЦ»;

Зам. главного врача по хозяйственной работе

Инженер по приборам и оборудованию

И.Б. Годзоев

М.Р. Дейнега