

Приложение №1

№ п/п	Наименование закупаемого товара, технические характеристики	Количество закупаемого товара	Примечание
1.	(Поз. FGT 320) Расходомер электромагнитный, напряжение питания 24V DC, 2-х проводная схема подключения, выход 4...20мА+HART, степень защиты IP66, взрывозащита EExd[ia]IIBT2, присоединение DN50 PN40 Form B1 по EN1092-1, футеровка PTFE(PFA), спирально-навитая прокладка с внешним уплотнительным кольцом, кабельный ввод M20x1,5, расход 0...34м³/ч. Среда: химзагрязненные стоки (НАК, АЦН, HCN и вода); T +5...+40°C; P 0,6МПа. Согласно спецификации 201-П-231214-ATX1.CO л.2	1 шт.	Согласно проекту (приложение 1.1). Допускается закупка аналогичной продукции.

1. Документация предоставляемая в составе технико-коммерческого предложения:

- техническая документация, содержащая описание предлагаемого к поставке оборудования и его комплектующих на русском языке с указанием технических характеристик;
- листы расчета расходомера на соответствие требуемому диапазону измерения и точности;
- копия сертификата соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;
- копию сертификата соответствия (декларации о соответствии) требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- копия сертификата об утверждении типа средств измерений Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь с приложением описания типа средств измерений;
- подтверждение наличия в комплекте поставки вместе с оборудованием требуемой документации с указанием каждого документа.

2. Документация, поставляемая в комплекте с оборудованием:

- документация, содержащая сведения о конструкции, принципе действия, технических характеристиках и указания для правильной и безопасной эксплуатации изделия;
- паспорт, содержащий сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя, срок службы изделия, значения основных параметров и характеристик оборудования, сведения о сертификации и утилизации;
- копия сертификата соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах». Документ должен быть действующим на момент выпуска оборудования в обращение;
- копия сертификата соответствия (декларации о соответствии) требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Документ должен быть действующим на момент выпуска оборудования в обращение;
- методика поверки, утвержденная Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь;
- свидетельство о государственной первичной поверке Республики Беларусь.

Приложение 1.1

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме- ре- ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	<u>1. Приборы</u>							
FGT 320	Расходомер электромагнитный, напряжение питания 24V DC, 2-х проводная схема подключения, выход 4...20mA +HART, степень защиты IP66, взрывозащита EExd[ia]IIBT2,	Proline Promag P200 или аналог			шт.	1		
	присоединение DN50 PN40 Form B1 по EN1092-1, футеровка PTFE(PFA), спирально-навитая прокладка с внешним уплотнительным кольцом, кабельный ввод M20x1,5,							
	расход 0...34м³/ч,							
	среда: химзагрязненные стоки (НАК, АЦН, HCN и вода);							
	T +5...+40°C; P 0,6МПа							