

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Витебск

24 » 08 2026г.

Комиссия в составе:

Директор ОДО «ВитебскХолод» Романьков С.Н.  
Электромеханик Соколов Д.В.

составили настоящий акт в том, что оборудованию пропущенная сессия на  
сепТО-1 принадлежащему:  
ЗУ, Новополяцкое ЦТБ

необходимо произвести нижеследующие работы для приведения его в исправное состояние:

- ремонт сессии
- ремонт т. сессии
- ремонт сеп/пренатора
- ремонт насос. Пуск и стоп
- сброс
- установка после ремонта

Директор ОДО «ВитебскХолод»

С.Н.Романьков

Электромеханик ОДО «ВитебскХолод»

Д.В.Соколов



Зав. АХЧ

# ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Витебск

« 24 » 08 2026г.

Комиссия в составе:

Директор ОДО «ВитебскХолод» Романьков С.Н.  
Электромеханик Соколов Д.В.

составили настоящий акт в том, что оборудованию

Э.м.моторно МММ-350  
принадлежащему:

УЗ, Новолоцкой ЦТБ

необходимо произвести нижеследующие работы для приведения его в исправное состояние:

- ремонт Э.м.моторно
- замена
- ремонт Э.м.моторно
- ремонт Э.м.моторно с заменой подшипников
- замена
- установка

Директор ОДО «ВитебскХолод»

С.Н.Романьков

Электромеханик ОДО «ВитебскХолод»

Д.В.Соколов



Зав. АХЧ

200

# ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Витебск

«24» 08 2026г.

Комиссия в составе:

Директор ОДО «ВитебскХолод» Романьков С.Н.  
Электромеханик Соколов Д.В.

составили настоящий акт в том, что оборудованию Холодильный шкаф  
«Амара» УЗ, Новополюцкая ЦТБ принадлежащему:

необходимо произвести нижеследующие работы для приведения его в исправное состояние:

- почистить уличник хладагента
- устранение утечки по воздухоподогревателю
- вакуумирование системы
- дозаправка хладагентом
- проверка на герметичность
- проверка конденсатора

Директор ОДО «ВитебскХолод»

С.Н.Романьков

Электромеханик ОДО «ВитебскХолод»

Д.В.Соколов



Зав. АХЧ