

№ п/п	Наименование товара	Кол-во	Е.И.
1	Подвесные откатные ворота с электроприводом, частично остекленное, с однокамерным стеклопакетом, с калиткой правой, для проема 3,0 (h) x 3,0 м, с порогом, с замком в калитке. 001-Э-Ч-КП-3000x3000. 1.Ворота выполнить с электроприводом и ручным открыванием. Ворота выполнить с калиткой в полотне ворот с открыванием наружу, размеры калитки в свету не менее 0,8мх2,0м, высоту порога калитки выполнить не более 0,1м. Калитки обеспечить замками по ГОСТ 5089-90, открывание изнутри без ключа (количество – 3 шт.). 2.Нормируемое сопротивление теплопередаче ограждающий конструкций здания (не менее): -2,0м²х°С/Вт для наружных стен здания; -3,0м²х°С/Вт для совмещенного покрытия; -0,6м²х°С/Вт для заполнения оконных и дверных проемов. 3.Требования к откатным воротам: -ворота подвесные откатные из сэндвич-панелей толщ. 50мм, ширина 3000мм, высота 3000мм, цвет RAL 7004; -калитки в воротах обеспечить замками стальными врезными механическими не ниже 2 класса по ГОСТ 5089-90, открывание изнутри без ключа; -электропривод (напряжение – 220В, место установки снаружи, степень защиты – не ниже IP44); -электропривод должен соответствовать требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; -подтверждающие документы о соответствии товара ТР 2025/013/ВУ «О безопасности строительных материалов и изделий» с указанием формы подтверждения (сертификат или декларация); -наличие документации, предоставляемой с товаром (инструкция по монтажу, эксплуатации и тех. обслуживанию, паспорт и пр.); -с калиткой правостороннего открывания наружу с доводчиком, с замком ключ+верт; -с однокамерным стеклопакетом; -с концевыми выключателями. Соответствие стандарту – СТБ 2442-2007.	3	шт.

До начала изготовления ворот Поставщик обязан снять фактические размеры проемов по месту установки с целью уточнения размеров ворот и предоставить эскизы для согласования с заказчиком.