


01551

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-
главный инженер

государственного предприятия
«Минсккоммунтеплосеть»

 Г.Л. Лукашевич

« 30 » 04 2025 г.

Нагрузки на теплоснабжение потребителей, запитанных от участков, подлежащих реконструкции: транзитные трубопроводы отопления и ГВС в жилых домах ул. Охотская, 133, 137, 143/1, 143/2; ул. Алтайская, 164/1, 166/1, 166/2 от ЦТП 1/306.

Наименование объекта, адрес	Q от, Гкал/ч	Q гвс, Гкал/ч	Qвен, Гкал/ч	Всего
Жилая часть				
ул. Алтайская, 164к1, ж.д. (г.п. 6)	0,681	0,666	-	1,347
ул. Алтайская, 164к1, ж.д. (г.п. 5)	0,418	0,389	-	0,807
ул. Алтайская, 166к1, ж.д.	0,681	0,666	-	1,347
ул. Алтайская, 166к2, ж.д.	0,418	0,389	-	0,807
ул. Охотская, 133, ж.д.	0,914	0,756	-	1,670
ул. Охотская, 137, ж.д.	1,065	0,879	-	1,944
ул. Охотская, 143к1, ж.д.	0,326	0,260	-	0,586
ул. Охотская, 143к2, ж.д.	0,677	0,586	-	1,263
ИТОГО	5,18	4,591		9,771
Нежилая часть				
ул. Охотская, 120, магазин	0,05	0,051	0,074	0,175
ул. Охотская, 135к1, магазин	0,079	0,074	0,099	0,252
ул. Охотская, 135к3, аптека	0,0097	0,0039	-	0,0136
ул. Охотская, 135к3, банк	0,012	0,022	-	0,034
ул. Охотская, 135к3, мастерская	0,0047	-	-	0,0047
ул. Охотская, 135к3, помещение	0,0053	0,023	-	0,0283
ул. Охотская, 135к3, почта	0,0293	0,0331	0,075	0,1374
ул. Охотская, 135к2, поликлиника	0,037	0,031	0,028	0,096
ул. Охотская, 135к2, парикмахерская	0,011	0,022	-	0,033
ул. Охотская, 139, д/сад	0,273	0,259	0,094	0,626
ул. Охотская, 141, школа	0,696	0,260	0,320	1,276
ИТОГО	1,207	0,779	0,69	2,676

Начальник РТС- 3

Начальник ОР

 С.В. Балкис

О.А. Схиртладзе