

Минская ЦРКБ

Код по ОКУД

Форма С-1

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

(должность)

(подпись)

Г.Т.Барсамян

(инициалы, фамилия)

« 03 » 08 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 127

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 11 от «11» 01 2025г.
в составе:

председателя комиссии	<u>Заместитель главного врача по хозяйственной работе</u> (должность)	<u>В.М.Тихоновский</u> (инициалы, фамилия)
членов комиссии:	<u>начальник службы ремонта</u> (должность)	<u>Р.М.Миркевич</u> (инициалы, фамилия)
	<u>инженер по организации эксплуатации зданий и сооружений</u> (должность)	<u>В.Г.Ушалов</u> (инициалы, фамилия)
	<u>Инженер-энергетик</u> (должность)	<u>А.А.Кушнер</u> (инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования лифтов рег.№ 25-32-2905, рег. №25-32-4459 в зданиях приемного отделения и терапевтического корпуса Минской ЦРКБ выявлены неисправности, влияющие на безопасную эксплуатацию лифта, а именно: коррозия тяговых канатов, износ втулок отводки привода дверей кабины, что требует проведения необходимых работ согласно приложения

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

Другие	сведения, учитываемые при определении стоимости работ		
председателя комиссии	<u>Заместитель главного врача по хозяйственной работе</u> (должность)	(подпись)	<u>В.М.Тихоновский</u> (инициалы, фамилия)
членов комиссии:	<u>начальник службы ремонта</u> (должность)	(подпись)	<u>Р.М.Миркевич</u> (инициалы, фамилия)
	<u>инженер по организации эксплуатации зданий и сооружений</u> (должность)	(подпись)	<u>В.Г.Ушалов</u> (инициалы, фамилия)
	<u>Инженер-энергетик</u> (должность)	(подпись)	<u>А.А.Кушнер</u> (инициалы, фамилия)

Приложение 3

Лифт пассажирский ПБА 0610

№	Виды работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Замена отводки приводов дверей кабины	шт	1	
	Замена каната связи створок	шт	1	
	Опробование лифта в работе	шт	2	

Составил: инженер по ремонту:



Ушалов В.Г.