



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку работ: «Монтажные работы по замене котельного оборудования расположенное по адресу: г. Мозырь, ул. Иваненко А.С., 10А»

В соответствии со строительным проектом № 09-04/2026 разработанным ООО «Газоводоснабжение» подлежат закупке следующие виды работ (с предоставлением сметного расчета):

- демонтаж дымохода (сендвич-труб или кирпичных конструкций), в том числе высотные работы ;
- демонтаж существующих труб обвязки;
- демонтаж участка запорной арматуры;
- демонтаж насосных групп;
- демонтаж расширительного бака;
- демонтаж твердотопливного котла;
- разборка системы дымоудаления;

Подробное описание технических и технологических требований:

- Выполнение комплекса работ согласно проектной документации с соблюдением требований:
- ТР 2009/013/ВУ Технический регламент РБ «Здания и сооружения, строительные нормы и изделия. Безопасность»;
- СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- СН 3.02.10-2020 «Производственные здания и сооружения»;
- СН 3.02.02-2019 «Общественные здания»;
- ТКП 181-2023 «правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- Правила по охране труда при выполнении строительных работ;
- СН 1.04.01-2020 (33020) «Техническое состояние зданий и сооружений»
- Класс сложности здания по СН 3.02.07-2020 –К4
- Срок выполнения работ – сентябрь 2026г.
- Выполнение каждого вида работ с предварительным согласованием по срокам и времени с Заказчиком.

Требования к подрядчику:

1.Аттестат соответствия выданный Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь на право осуществления следующих видов работ:

- монтаж внутренних инженерных систем (отопление, теплоснабжение);
- монтаж котельного оборудования.

2.Свидетельство о технической компетентности выданный Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь с указанием области технической компетентности системы производственного контроля:

- монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем отопления)
- монтаж тепловых пунктов и котельных

3.Инженерно-технический персонал должен иметь:

- удостоверение о проверке знаний по вопросам устройства, технической эксплуатации и безопасности при эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей ТКП 458-2023, ТКП 459-2012, ТКП 608-205
- квалификационный аттестат в области строительства выданный МАИС

4.Гарантийный срок на монтажные работы – 24 месяца

Проектная документация будет предоставлена в электронном виде для изучения конъюнктуры рынка среди потенциальных подрядчиков.

Инженер-энергетик



А.А. Матюшонок