

СОГЛАСОВАНО

Инв. № подл. 2-9691
Взам. инв. №
Подпись и дата

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измере- ния	Кол.	Масса 1 ед., кг.	Примечание
<i>-В1- Монтаж и демонтаж в этапе I</i>								(НБК-7)
	Труба ПЭ100 SDR17 ф110х6.6 питьевая	ГОСТ 18599-2001			м	14.0	2.16	
	Труба ПЭ100 SDR17 ф90х5.4 питьевая	ГОСТ 18599-2001			м	36.0	1.45	
	Труба 325х8.0 ГОСТ 10704-91 Вст3сп ГОСТ 10705-80				м	20.0	62.54	футляр
	Опора скользящая тип F/G для труб в фут-ре 90ПЭ/325ст., (F=13м, Б=13м, Н=41мм, В=130мм), шаг=2.5м, Lфут-ра=20.0 м				комп.	9	0.27	
	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином PN10, неподвижным шпинделем ф100, L=190мм, Н=325мм				шт.	1	210	
	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином PN10, неподвижным шпинделем ф80, L=180мм, Н=290мм				шт.	3	15.0	
	Пожарная подставка ППФ 100	аналогично ТУ 24.5130-035-90910065-2021			шт.	1	39.9	
	Гидрант 1250	ГОСТ 8220-85			шт.	1	105.0	
	Переход К-2-114х6.0-89х6.0	ГОСТ 17378-2001			шт.	1	1.3	
	Переход К-2-89х6.0-57х4.0	ГОСТ 17378-2001			шт.	2	0.9	
	Фланец 100-10-02-1-ст20-III	ГОСТ 33259-2015			шт.	2	4.55	для ПЭ труб
	Фланец 100-10-01-1-ст20-III	ГОСТ 33259-2015			шт.	1	3.96	
	Фланец 80-10-02-1-ст20-III	ГОСТ 33259-2015			шт.	5	3.77	для ПЭ труб
	Фланец 80-10-01-1-ст20-III	ГОСТ 33259-2015			шт.	3	3.19	
	Фланец переходной 250х100 типВ PN10	ГОСТ 33259-2015			шт.	1	215	
	Втулка сварная удлиненная ПЭ100 90 SDR17 L=300мм	аналогично ТУ ВУ 390353931.011-2011			шт.	5	0.93	
	Втулка сварная удлиненная ПЭ100 110 SDR17 L=300мм	аналогично ТУ ВУ 390353931.011-2011			шт.	2	1.32	
	Отвод 87°сварной ПЭ100 90 SDR17	аналогично ТУ ВУ 390353931.011-2011			шт.	1	0.70	
	Отвод 4°сварной ПЭ100 110 SDR17	аналогично ТУ ВУ 390353931.011-2011			шт.	2	0.73	

						19.66.2.1.6 – НВК.СО						
						Второй участок третьей линии Минского метрополитена. Линия метрополитена от ст. "Юбилейная" до ст. "Парк Дружбы Народов". 2-я очередь.						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Временные внеплощадочные сети стройплощадок. Стройплощадка ст. "Переспа"			Стадия	Лист	Листов	
Разработал	Сухолет			В.А.Р.	03.01.23				С	1	3	
Проверил	Мелешкевич			С.А.М.	03.01.23							
Нач. гр.	Попухина			А.В.П.	03.01.23							
Н. контр.	Филимон			В.А.Ф.	03.01.23	Спецификация оборудования, изделий и материалов			Минский горисполком УП «МИНСКИНЖПРОЕКТ»			
Утвердил	Филимон			В.А.Ф.	03.01.23							