Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг.	Примечание
	Водомерный узел ВУ-6. Монтаж и демонтаж в этапе I							(НВК-7)
	Счетчик холодной воды WPD DN 50 с датчиком импульсов, PN 16				шт.	1	10.0	
	Фильтр осадочный муфтовый DN50, PN16				шт.	1	1.35	
	Фланец 50-10-01-1-В-ст20-III	ГОСТ 33259-2015			шт.	2	2.06	
	Труба Ц-Р-50х3.0	ГОСТ 3262-75			м	0.5	4.14	
	-В1- Монтаж в этапе I. Демонтаж в этапе III							(НВК-6)
	Труба ПЭ100 SDR17 ф110х6.6 питьевая	ГОСТ 18599-2001			м	14.5	2.16	
	Труба ПЭ100 SDR17 ф90х5.4 питьевая	ГОСТ 18599-2001			м	6.0	1.45	
	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином PN10, невыдвижным шпинделем							
	ф100, L=190мм, H=325мм				шт.	1	21.0	
	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином PN10, невыдвижным шпинделем							
	ф80, L=180мм, H=290мм				шт.	3	15.0	
	Пожарная подставка ППФ 100	аналогично ТУ 24.51.30-035-90910065-2021			шт.	1	39.9	
	Гидрант 1000	ГОСТ 8220-85			шт.	1	95.0	
	Переход К-2-114х6.0-89х6.0	ГОСТ 17378-2001			шт.	1	1.3	
	Переход К-2-89х6.0-57х4.0	ГОСТ 17378-2001			шт.	2	0.9	
	Фланец 80-10-02-1-ст20-III	ГОСТ 33259-2015			шт.	4	3.77	для ПЭ труб
	Фланец 80-10-01-1-ст20-III	ГОСТ 33259-2015			шт.	4	3.19	
	Фланец 100-10-02-1-ст20-III	ГОСТ 33259-2015			шт.	2	4.55	для ПЭ труб
	Фланец 100-10-01-1-ст20-III	ГОСТ 33259-2015			шт.	1	3.96	
	Фланец переходной 150х100 типА PN10	ГОСТ 33259-2015			шт.	1	12.0	
	Втулка сварная удлиненная ПЭ100 90 SDR17 L=300мм	аналогично ТУ ВУ 390353931.011-2011			шт.	4	0.93	
	Втулка сварная удлиненная ПЭ100 110 SDR17 L=300мм	аналогично ТУ ВУ 390353931.011-2011			шт.	2	1.32	
	Отвод 47° сварной ПЭ100 110 SDR17	аналогично ТУ ВУ 390353931.011-2011			шт.	1	0.94	
	Отвод 42° сварной ПЭ100 110 SDR17	аналогично ТУ ВУ 390353931.011-2011			шт.	1	0.92	
	Патрубок ст. св. ф89х5.0 l=0.3 м	ГОСТ 10704-91			шт.	1	3.11	

Взам. инв № | Подпись и дата | Инв № подл. 2-96.91