

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта 61-24-БГ6-ЭГ

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	ИЗМ. 1
2	План с молниезащитой и заземлением М 1:500	ИЗМ. 1
3	План кровли с сетями молниезащиты	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
АрхN 1.105.03 тм	Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в	
ОАО "Белсельэлектросетьстрой"	траншее.	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
61-24-БГ6-ЭГ.СО	Спецификация оборудования, изделий и	
	материалов молниезащиты и заземления	
61-24-БГ6-ЭГ.ОР	Ведомость объемов работ	

Общие указания

1. Строительный проект разработан в соответствии с заданием на проектирование КУП "ЖКХ Заводского района г.Минска", ТР2009/013/ВУ, актами законодательства Республики Беларусь, межгосударственными и национальными ТНПА:

–ПУЭ (6-е издание);

–СН 4.04.01-2019 "Системы электрооборудования жилых и общественных зданий";

–ТКП 339-2022;

–СН 4.04.03-2020 "Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций".

2. Общие указания по устройству системы молниезащиты смотреть на листе 2, 3.

3. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

4. Перед окончательной засыпкой траншеи с представителем электромонтажной и строительной организации совместно с представителем заказчика должен быть произведен осмотр трасс с проложенной полосой и заземлителями с составлением акта на скрытые работы.

5. При закупке оборудования с техническими характеристиками и параметрами, отличающимися от приведенных в спецификациях оборудования, в разработанную проектную документацию вносятся изменения по поручению заказчика на договорной основе.

6. При производстве ремонтно-строительных работ руководствоваться "Правилами по охране труда при выполнении строительных работ", утвержденными Постановлением Министерства труда и социальной защиты РБ и Министерством архитектуры и строительства РБ от 31мая 2019 N24/33.

7. Уровень молниезащиты здания IV согласно СН 4.04.03.2020, тип заземлителя А

8. Изменение 1 внесено на основании замечаний экспертизы № 423-60/25 от 09.07.2025

1.1. Внесение

Согласована:

Нач. АСО Валетко
Нач. СТО Валетко
Гл. спец. Вук Морозова

Инв. № подл. 210

Подпись и дата

Взам. инв. №

61-24-БГ6-ЭГ

						61-24-БГ6-ЭГ			
1	1	-	24.07.25		09.07.25	Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Днепроvская в г. Минске			
Изм.	Колич.	Лист	Издок	Подпись	Дата				
							Стадия	Лист	Листов
							С	1	3
Разработал	Семенов			06.2024	Общие данные		РУП "Институт "Белжилпроект"		
Проверил	Кунцевич			06.2024					
Н. контр.	Лапшова			06.2024					
Утвердил	Ромашка			06.2024					