

Инв.№ подл. 840, 7
Подпись и дата 28.06.24
Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Кол.	Масса 1 ед. кг	Примечание
	<u>Оборудование и материалы поставляемые заказчиком</u>							
	Полоса 25х4 ГОСТ 103-2006, "горячее цинкование" по ГОСТ 9.307-89 Ст3 КП ГОСТ 535-2005				м	25	0,81	в траншее - 13м по фасаду в трубе 12м
	толщина покрытия не менее 50мкм							
	Зажим для контрольного соединения круга с полосой				шт	5	0,21	
	толщина покрытия не менее 30мкм							
	Коробка для контрольного соединения (фасадная)				шт	5		
	Труба атмосферостойкая жесткая гладкая из ПВХ, стойкая к ультрафиолету и атмосферным осадкам, для открытого воздуха с наружным диаметром 32мм, гр.гор.Г1				м	20		
	Круг 8-Во ГОСТ 2590-2006, "горячего цинкования" по ГОСТ 9.307-89 Ст3 КП ГОСТ 535-2005				м	155		по кровле - 110м в трубе по фасаду - 10м по фасаду открыто - 35м
	толщина покрытия не менее 50мкм							
	Держатель кровельный универсальный, горячеоцинкованная сталь				шт	7		
	толщина покрытия не менее 30мкм							
	Держатель фальцевый универсальный, горячеоцинкованная сталь				шт	60		
	толщина покрытия не менее 30мкм							

1 Марки, типы оборудования и материалов электроустановочных изделий приведены для определения стоимости строительства и будут уточнены после проведения процедуры закупок

						61-24-БГ6-ЭГ.СО		
						Капитальный ремонт жилого дома № 3 по ул. Днепровская в г. Минске		
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
						Стадия	Лист	Листов
						С	1	2
Разработал	Семенов	Е.В.	06.2024	Спецификация оборудования, изделий и материалов молниезащиты и заземления				РУП "Институт "Белжилпроект"
Проверил	Кунцевич	А.И.	06.2024					
Н. контр.	Лапшова	В.И.	06.2024					
Утвердил	Лапшова	В.И.	06.2024					