Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Кол.	Масса 1 ед. кг	Примечание
	Держатель кровельный на конек, горячеоцинкованная сталь				шт	50		
	толщина покрытия не менее 30мкм							
	Держатель фасадный с резьбовым соединением L=250мм ,				шт	35		
	горячеоцинкованная сталь толщина покрытия не менее 30мкм							
	Держатель для труб универсальный диаметром 0–160мм,				шт	6		
	горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия не менее 30мкм							
	Штырь заземления L=1500мм, диаметром 12мм				шт	5	2,37	
	горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия не менее 50мкм							
	Штырь заземления с заострением L=1500мм, диаметром 12мм				шт	5	2,37	
	горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия не менее 50мкм							
	Муфта соединительная для соединения штырей				шт	5	0,16	
	горячеоцинкованная сталь, толщина покрытия не менее 30мкм							
	Унифицированные знаки				шт	5		

Взам.инв. N

Подпись и дата 28.06.24

Инв.N подл.

Изм.	Кол.	Лист	Nдок	Подпись	Дата