

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Минской ЦРКБ

Барсамян Г.Т.

«04» 10 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту системы АВР Минской ЦРКБ, по адресу: Минский р-н, д.Боровляны, ул.Фрунзенская,1.

Сведения о заказчике	
Полное наименование (для юридического лица)	Учреждение здравоохранения «Минская центральная районная клиническая больница»
Место нахождения (для юридического лица)	д.Боровляны ул.Фрунзенская, д.1
УНП	600208266
Адрес электронной почты	mts.uzmcrb@gmail.com
Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет	mcrb.by

1. Описание предмета закупки – выбор подрядчика для выполнения текущего ремонта.
2. Область применения – Минская ЦРКБ.
3. Сведения о государственной закупке.

Номер лота (при наличии)	
Предмет государственной закупки	Выполнение текущего ремонта
Описание потребительских технических и экономических (характеристик) предмета государственной закупки	Согласно приложения 1- дефектных актов
Код по ОКРБ (9знаков)	43.21.10.990
Объем (количество)	1 объект
Сроки выполнения работ	сентябрь-октябрь 2026г.
Предельная стоимость государственной закупки по лоту	24960 бел.рублей
Источник финансирования государственной закупки	Районный бюджет

4. Фамилии, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором:
Инженер по ремонту Ушалов Виктор Георгиевич, раб.505-27-52
Начальник отдела МТС Маркова Ольга Дмитриевна, раб. 505-27-88.
5. Заключение договора возложить на комиссию хозяйственно-бытового назначения Минской ЦРКБ.

1609

Приложение 1

№	Виды работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Установка реле контроля фаз	шт	8	
	Установка автомата выключателя 1Р 6А	шт	3	
	Установка автомата выключателя 3Р 6А	шт	3	
	Установка контроллера АВР 2:1	шт	1	
	Установка контроллера АВР 3:1	шт	2	
	Прокладка провода ПуГВ 1*1 по установленным стальным конструкциям и панелям	100м	1,5	
	Установка ИБП	шт	4	
	Установка промежуточного реле	шт	18	
	Автоматизированная система управления категории технической сложности с количеством каналов равным 10	система	3	

Составил: инженер по ремонту:



Ушалов В.Г.

Квалификационные требования к участникам закупки:

Согласно Закона о Государственных закупках (товаров, работ, услуг) №419-3 от 13.07.2012г.


Согласовано:

Зам. главного врача

/ Начальник службы ремонта

Инженер

Начальник ПЭО



В.М. Тихоновский

Р.М. Миркевич

В.Г. Ушалов

Т.Е. Костюк