

Минская ЦРКБ

Код по ОКУД

Форма С-1

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

(должность)

(подпись)

Г.Т.Барсамян

(инициалы, фамилия)

« 21 »

08

2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 32

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 11 от «11» 01 2025г.
в составе:

председателя комиссии Заместитель главного врача по хозяйственной работе
(должность)

В.М.Тихоновский

(инициалы, фамилия)

членов комиссии: начальник службы ремонта
(должность)

Р.М.Миркевич

(инициалы, фамилия)

инженер по организации эксплуатации зданий и сооружений
(должность)

В.Г.Ушалов

(инициалы, фамилия)

инженер-энергетик
(должность)

А.А.Кушнер

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования электрооборудования, в щитовых помещениях Минской ЦРКБ по адресу: Минский р-н, д.Боровляны, ул.Фрунзенская, 1 выявлены неисправности, а именно: системы АВР в количестве 3-х штук находятся в нерабочем состоянии, выраженном в неисправных контроллерах, их вторичных цепей и цепей защиты, отображаемых ими индикациях; вторичные цепи входа, включения приводов и блокировки неисправны; в 1 системе имеются сбои работы АВР обусловленные особенностями примененного контроллера, для приведения систем в рабочее состояние необходимо выполнить работы согласно приложения 1.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

председателя комиссии Заместитель главного врача
по хозяйственной работе

(должность)

В.М.Тихоновский

(инициалы, фамилия)

членов комиссии: начальник службы ремонта
(должность)

Р.М.Миркевич

(инициалы, фамилия)

инженер по организации
эксплуатации зданий и сооружений
(должность)

В.Г.Ушалов

(инициалы, фамилия)

инженер-энергетик

А.А.Кушнер

(инициалы, фамилия)

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 1

№	Виды работ	Ед. измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Установка реле контроля фаз	шт	8	
	Установка автомата выключателя 1Р 6А	шт	3	
	Установка автомата выключателя 3Р 6А	шт	3	
	Установка контроллера АВР 2:1	шт	1	
	Установка контроллера АВР 3:1	шт	2	
	Прокладка провода ПуГВ 1*1 по установленным стальным конструкциям и панелям	100м	1,5	
	Установка ИБП	шт	4	
	Установка промежуточного реле	шт	18	
	Автоматизированная система управления категории технической сложности с количеством каналов равным 10	система	3	

Составил: инженер по ремонту:



Ушалов В.Г.