

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача

по медицинской части

Государственного учреждения

«Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

Е. С. Галицкая

« 07 » 09 2026 г.

Техническое задание

1. **Предмет закупки:** техническое обслуживание комплекта оборудования системы водоочистки «АкваСтандарт» АС-5 ОС.

2. **Код ОКРБ 007-2012 (подвид) и его наименование:** 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки.

3. **Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-2021):**
1 усл.ед.

4. **Предназначение предмета закупки или область применения:** поддержание работоспособности и исправности комплекта оборудования системы водоочистки «АкваСтандарт» АС-5 ОС при его использовании.

5. **Описание предмета закупки:**

5.1. Выезд сотрудника Исполнителя к Заказчику, диагностика системы и проведение профилактических и других работ для поддержания работоспособности и исправности комплекта оборудования системы водоочистки «АкваСтандарт» АС-5 ОС при его использовании, установка и подключение, а также замена выработавших свой ресурс фильтрующих элементов, временный вывод из эксплуатации, консервация и ввод в эксплуатацию оборудования при необходимости, техническая консультация персонала по правилам эксплуатации системы.

5.2. Комплектация оборудования:

Наименование	Кол-во
Системы водоочистки «АкваСтандарт» АС-5 ОС.	1 шт
Насос 50 G	1 шт

5.3. Перечень расходных материалов:

№ п.п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Полипропиленовый (картридж 1) 5 мкм	шт	2
2	Прессованный уголь (картридж 2)	шт	2
3	Полипропиленовый (картридж 3) 1 мкм	шт	2
4	Постфильтр угольный (картридж 5)	шт	2

Расходные материалы для технического обслуживания – это уплотнители, разборно-соединительные фитинги, реагенты или тестеры для экспресс-анализа воды. Их стоимость предусматривается в стоимости услуг и входят в затраты Исполнителя.

5.4. Основные требования:

Все работы должны производиться на территории заказчика, за исключением случаев, когда для проведения работ необходимо специальное оборудование. Замена расходных материалов для выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования должна быть своевременной.

Все виды работ проводятся по графику или по мере необходимости с заявкой учреждения. Время прибытия специалиста в случае неисправности не более 2 рабочих дней.

В случае выхода из строя оборудования, Исполнитель обязан предоставить Заказчику дефектный акт с подписью представителя Заказчика.

6. Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: гарантия на оказанные услуги (работы), расходные материалы не менее 3 (трех) месяцев с момента подписания акта выполненных работ. Расходные материалы должны быть совместимы с оборудованием, новыми и с действующим сроком годности. В случае некачественного обслуживания, что повлекло к выходу из строя оборудования, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в течение 15 рабочих дней или возместить стоимость оборудования или его части в полном объеме. Также гарантия на то, что оборудование будет обслуживаться квалифицированными специалистами, владеющими знаниями и требованиями, позволяющими обеспечить качество оказанных услуг.

7. Срок поставки товаров (выполнение работ, оказания услуг): в течение 2026 года не реже одного раза в квартал.

Составитель
Ведущий инженер по
технической эксплуатации
систем кондиционирования воздуха и
вентиляции



Выдрицкая Т.П.