

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изме-ре-ния	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
			3 Электроустановочные изделия							
			3.1 Выключатель 1-клавишный открытой установки, 10 А, 250 В, 50 Гц, IP54	A16-222 ТУ РБ 100258222.003-2002			шт.	1		
			3.2 Выключатель 1-клавишный открытой установки, 10 А, 250 В, 50 Гц, IP20	A16-131 ТУ РБ 100258222.001-2000			шт.	2		
			3.3 Розетка одноместная открытой установки с заземляющим контактом, 16 А, 250 В, 50 Гц, IP55	A16-0152(03)			шт.	2		
			3.4 Коробка ответвительная открытой установки, IP44	KM-222			шт.	3		
			3.5 Зажимы соединительные изолирующие под максимальное суммарное сечение соединяемых проводников 11,0 мм²	СИЗ-1 4,0-11,0			шт.	50		
			3.6 Коробка ответвительная открытой установки, IP67	KM-255			шт.	1		
			4 Кабели и муфты							
			4.1 Кабель с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, не поддержива-ющий горение при групповой прокладке с пониженным газо- и дымовыделением	ГОСТ 31996-2012						
			сечением:							
			3х1,5 мм², 660 В;	ВВГнгз(А)-LS 3х1,5ок (N,PE)-0,66			км	0,168		50 в лотке, 122 в коробе
			4х1,5 мм², 660 В;	ВВГнгз(А)-LS 4х1,5ок (N,PE)-0,66			км	0,035		20 в лотке, 21 в коробе
			5х1,5 мм², 660 В;	ВВГнгз(А)-LS 5х1,5ок (N,PE)-0,66			км	0,020		12 в лотке, 6 в гофре
			4х70 мм², 660 В;	ВВГнгз(А)-LS 4х70-0,66			км	-		19 в лотке, 6 в гофре
			5х4 мм², 1000 В;	ВВГнгз(А)-LS 5х4ок (N,PE)-1,0			км	0,025		18 в лотке, 7 в гофре
			5х70 мм², 1000 В;	ВВГнгз(А)-LS 5х70 (N,PE)-0,66			км	-		81 в лотке, 10 в гофре
			1х50 мм², 1000 В;	ВВГнгз(А)-LS 1х50 (PE)-0,66			км	0,091		81 в лотке, 10 в гофре
			1х50 мм², 1000 В;	ВВГнгз(А)-LS 1х50 (PE)-0,66			км	0,464		100х4-лот, 16х4-гофра