

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
главный инженер
государственного предприятия
«Минсккоммунтеплосеть»
Г. Л. Лукашевич

« _____ » _____ 2025 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ
К схеме по объекту:

Нагрузки абонентов.

Наименование и адрес абонента	Нагрузка на отопление Гкал/ч.	Нагрузка на ГВС Гкал/ч.	Нагрузка на вентиляцию Гкал/ч.	Примечание
Жилая часть				
Ж.д. ул. Космонавтов 3к1	0,694	0,879		
Ж.д. ул. Космонавтов 3к2	0,286	0,352		
Ж.д. ул. Космонавтов 3к3	0,783	0,942		
Ж.д. ул. Космонавтов 3к4	0,286	0,352		
Ж.д. ул. Космонавтов 3к5	0,493	0,723		
Ж.д. ул. Космонавтов 3к6	0,2838	0,3497		
Ж.д. ул. Космонавтов 5к1	1,968	2,036		
Ж.д. ул. Космонавтов 7к1	0,346	0,35		
Ж.д. ул. Космонавтов 7к2	0,363	0,352		
Ж.д. ул. Космонавтов 9к1	0,378	0,352		
Ж.д. ул. Космонавтов 9к2	0,24	0,282		
Ж.д. ул. Космонавтов 11	0,736	0,767		
Нежилая часть				
Управление культуры Мингорисполкома ул. Космонавтов, 3к1	0,01	0,045		
Помещение ЖСПК ул. Космонавтов, 3к6	0,0022	0,0023		
Магазин ул. Космонавтов, 5а	0,05	0,069	0,187	
Д/сад ул. Космонавтов, 5к2	0,225	0,267		
ИТОГО:	7,144	8,12	0,187	

Ст.мастер РТС-5

Начальник ОР

В.А.Сугако

О.А. Схиртладзе