

Утверждаю:
Первый заместитель
генерального директора-
главный инженер ОАО
«БЕЛОРУССКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МЕХАНИЗАЦИИ»

 И.А. Юргилевич
16.09.2026

Техническое задание

на выполнение комплекса работ по объекту: «Замена прибора учета расхода тепловой энергии на объекте: ОАО «БЕЛОРУССКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ» по адресу 2-й пер. Прилукский, 7 (общежитие)».

Технические характеристики:

- 1.1. Объемы выполняемых работ: в соответствии с проектом и сметой.
- 1.2. Срок выполнения работ-11 календарных дней с момента заключения договора.
- 1.3. Вид работ - замена прибора коммерческого учета расхода тепловой энергии с истекшим сроком эксплуатации на прибор 1-го класса точности нового образца в тепловом пункте по адресу 2-й пер. Прилукский, 7 (общежитие) г.Минска:

2. Требования к выполняемым работам:

- 2.1. Работы выполняются в соответствии с требованиями технических кодексов установившейся практики (ТКП), в частности ТКП 411 -2021 «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя», а также ТКП 458-2023 «Правила технической эксплуатации теплоустановок и тепловых сетей потребителя» и паспортами на оборудование.
- 2.2. Монтажные работы производить в соответствии с СП 1.03.02-2020 «Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений».

3. В состав работ входит:

- 3.1. Демонтаж старого прибора после их распломбировки представителем энергоснабжающей организации.
- 3.2. Установка нового прибора.
- 3.3. После монтажа прибора, подключение и наладки, сдать его в эксплуатацию представителю энергоснабжающей организации с опломбировкой в присутствии представителя Заказчика (потребителя).

4. Передача заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ.

- 4.1. При сдаче работ Исполнитель предоставляет Заказчику следующую документацию:
 - технические паспорта, руководства по эксплуатации на монтируемое оборудование;
 - справка о принятии счетчика тепловой энергии на коммерческий учет.
- 4.2. Допуск приборов учета в эксплуатацию организуется Исполнителем.
- 4.3. Работы будут считаться выполненными после постановки теплосчетчиков на коммерческий учет в теплоснабжающей организации с выпиской справки на взаиморасчет.

5. Гарантийное обслуживание и качество выполняемых работ.

- 5.1. Возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении всего гарантийного срока.
- 5.2. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока, произошедших по вине Исполнителя, устраняются за счет Исполнителя.
- 5.3. Гарантийные сроки на качество выполненных работ, материалов и оборудования, смонтированного на объект, начинаются с даты подписания акта приемки и устанавливается 12 месяцев.
- 5.4. Гарантийный срок эксплуатации нового (покупного) оборудования и комплектующих устанавливается согласно паспорту изделий.

Главный энергетик

 В.А. Шалимо