

[illegible]

ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ

- | | |
|---|--|
| 1.1 Способ бурения: роторный | |
| 1.2 Глубина скважины, м | 53,0 |
| 1.3 Глубина разведочного ствола, м | |
| 1.4 Глубина залегания кровли водоносного горизонта, м | 34,0 |
| 1.5 Мощность водоносного горизонта, м | 18,0 |
| 1.6 Дебит, м³/час | 25,0 |
| 1.7 Водовмещающие породы: | песок среднезернистый, с прослоями крупнозернистого, с гравием и галькой |
| 1.8 Статический уровень, | 25,0 |
| 1.9 Динамический уровень, м | а) начальный 35,3
б) конечный 38,0 |
| 1.10 Удельный дебит, м³/час | 3,0 |
| 1.11 Фильтр: каркасно-стержневой с антикоррозийным покрытием и обмоткой профилированной проволокой из нержавеющей стали | |
| диаметр, мм | 273(293) |
| длина, м | 8,0 |
| 1.12 Основные показатели качества воды (ожидаемые): | |
| Сухой остаток, мг/дм³ | до 300 |
| Общая жесткость, мг-экв/дм³ | до 6,5 |
| Содержание железа, мг/дм³ | до 1,1 |

1.13 Рекомендуемая марка насоса: ЭЦВ 8-25-55

2. Расход основных материалов

- | | |
|--|----------------------|
| 2.1 Трубы обсадные диаметром 426мм -
диаметром 273мм - | 18,36 м
47,48м |
| 2.2 Фильтр диаметром 273(293)мм - | 8,0м |
| 2.3 Цемент тампонажный, т | 3,44 |
| 2.4 Сода каустическая, т | 0,15 |
| 2.5 Сапропель, т | 4,6 |
| 2.6 Гравий, м³ | 3,35 |
| 2.7 Вода, м³ | 215 |
| 2.8 Долота и расширители
диаметром 490мм -
диаметром 394мм - | 0,052 шт
0,321 шт |

				Проект на сооружение четырех водозаборных разведочно-эксплуатационных скважин (2 рабочие и 2 резервные) для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения объекта «Первый участок третьей линии Минского метрополитена от станции «Корженевского» до станции «Юбилейная» с электродепо в г.Минске. Книга 1 Станция "Юбилейная"	Стадия:		Мв 1: 500	
Нач. отдела	Рудникевич		09.13.		Лист 4	Листов 7	Формат	
Зам. нач. отдела	Бухаткин		09.13.		Объект УП "Геосервис" 68/13-04		Объект Заказчика	
Нач. отряда	Галун		09.13.					
Исполнитель	Ремешкова		09.13.		Заказчик: ОАО «Минскметропроект»		Инвентарный номер 54155	
Проверил	Бухаткин		09.13.	УП "ГЕОСЕРВИС" Минск РБ				