

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ОАО «БЗПИ»

В.В.Козловский

« 04 » _____ сентября _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ РАБОТ (УСЛУГ)

1. Предмет закупки:

№ п/п	Наименование подлежащих закупке товаров	Требования, предъявляемые к товарам	Количество (объем), закупаемых товаров	Условия оплаты	Срок поставки
1	Услуги по ежемесячному техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и оповещения, автоматического пожаротушения, дымоудаления на объектах ОАО «БЗПИ»	Работы на объектах ОАО «БЗПИ» потехническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и пожаротушения должны проводиться организацией согласно установленным регламентам по всем видам работ. Организация должна иметь лицензию на данный вид деятельности.	1	По факту выполненных работ за каждый месяц.	октябрь-декабрь 2026 год

2. Данные для расчета стоимости по техническому обслуживанию объектов:

2.1 Склад готовой продукции. Система автоматического пожаротушения. г. Борисов ул. Даумана 97.

Наименование работы	Ед.изм.	Кол-во
Щит автоматики всех типов (первое направление).	шт.	3
Щит сигнализации всех типов (первое направление).	шт.	3
Сигнализаторы давления (СДУ, ЭКМ, реле давления).	шт.	11
Распределительный трубопровод с оросителями.	10 орос	98
Технологическая часть насосной станции.	к-т	1
Контрольно-пусковой узел спринклерной установки с клапаном БКМ, КЗУ.	к-т	1
Контрольно-пусковой узел воздушно-водяной системы с клапаном БКМ, КЗУ	к-т	3
Задвижка разделительная на магистральных трубопроводах до 200 мм.	шт.	5
Клапан обратный приемный свыше 200 мм.	шт.	16
Питающий и магистральный трубопровод.	100м.	2,5
Узел дистанционного эл. пуска и контроля (кнопочный пост, щиток).	шт.	1

2.2 Участок трехслойной пленки. Система автоматического пожаротушения, сигнализация и оповещения. г. Борисов ул. Даумана 97.

Наименование работы	Ед.изм.	Кол-во
Прибор приемно-контрольный за первый шлейф.	шт.	1
За каждый последующий шлейф.	шт.	3
Устройство сигнализации и оповещения светозвуковое (всех типов).	шт.	8
Панель управления выносная.	шт.	1
Извещатель ручной адресный.	шт.	6
Извещатель дымовой адресный.	шт.	8
Щит автоматики всех типов (первое направление).	шт.	2
Щит сигнализации всех типов (первое направление).	шт.	2
Сигнализаторы давления (СДУ, ЭКМ, реле давления).	шт.	5
Технологическая часть насосной станции.	к-т.	1
Проверка возможности сдачи объекта на пульт центрального	шт.	1

наблюдения		
Узел дистанционного эл. пуска и контроля (кнопочный пост, щиток) систем ГПТ, АПТ, ПДЗ.	шт.	1
Задвижка разделительная на магистральных трубопроводах до 200 мм.	шт.	5
Контрольно-пусковой узел спринклерной установки с клапаном ВС.	к-т.	1
Распределительный трубопровод с оросителями.	10 орос.	11,8
Клапан обратный приемный свыше 200 мм.	шт.	3

2.3 Трубный участок экструзионно-литьевого производства. Система автоматического пожаротушения.г. Борисов ул. Демина 41.

Наименование работы	Ед.изм.	Кол-во
Устройство сигнализации и оповещения звуковое (всех типов).	к-т.	1
Устройство сигнализации и оповещения световое (всех типов).	к-т.	1
Щит автоматики всех типов (первое направление).	шт.	1
Щит сигнализации всех типов (первое направление).	шт.	1
Прибор приемно-контрольный за первый шлейф.	шт.	1
За каждый последующий шлейф.	шт.	12
Сигнализаторы давления (СДУ, ЭКМ, реле давления).	шт.	11
Кабель (за каждую пару)	10м.	28,3
Технологическая часть насосной станции.	к-т.	1
Контрольно-пусковой узел спринклерной установки с клапаном БКМ, КЗУ.	к-т.	1
Узел пеноподдачи.	к-т.	1
Распределительный трубопровод с оросителями.	10 орос.	60,8
Питающий и магистральный трубопровод 100 мм.	100м.	4,3
Клапан обратный приемный.	шт.	3
Узел дистанционного эл. пуска и контроля (кнопочный пост, щиток).	к-т.	1
Задвижка разделительная на магистральных трубопроводах до 200 мм.	шт.	21

2.4 Участок по производству товаров бытовой химии. Система сигнализация, дымоудаления г. Борисов ул. Даумана 97.

Наименование работы	Ед.изм.	Кол-во
Модуль расширения адресный.	шт.	47
Панель управления выносная.	шт.	3
Блок, источник питания.	шт.	24
Извещатель ручной адресный.	шт.	14
Извещатель дымовой адресный.	шт.	81
Извещатель тепловой ИП- 105, ИП-109 и аналогичные.	шт.	209
Источник питания бесперебойный.	шт.	8
Устройство промежуточное (устройство искробезопасное, усилитель и т.д.).	шт.	3
Извещатель тепловой линейный.	шт.	30
Извещатель ручной.	шт.	1
Блок индикации.	шт.	2
Блок коммутации.	шт.	2
Устройство сигнализации и оповещения светозвуковое (всех типов).	шт.	52
Устройство сигнализации и оповещения световое (всех типов).	шт.	1
Прибор приемно-контрольный, адресный.	шт.	2
Блок управления.	шт.	1
Извещатель магнитоконтактный.	шт.	9

2.5 Участок по переработке вторичных полимерных отходов повышенной загрязненности. Система автоматического пожаротушения.г. Борисов ул. Демина 41.

Наименование работы	Ед.изм.	Кол-во
Прибор приемно-контрольный за первый шлейф.	шт.	1
Сигнализаторы давления (СДУ, ЭКМ, реле давления).	шт.	2
Выключатель концевой	шт.	4
Распределительный трубопровод	10 орос.	58,5
Контрольно-пусковой узел всех типов с клапаном БКМ, КЗУ.	к-т.	1

Задвижка разделительная	шт.	2
Ороситель спринклерный	шт.	585

2.6 Участок ротационного формования. Система пожарной сигнализации и оповещения.

г. Борисов ул. Даумана 97.

Наименование работы	Ед.изм.	Кол-во
Прибор приемно-контрольный за первый шлейф.	шт.	3
За каждый последующий шлейф.	шт.	5
Устройство сигнализации и оповещения звуковое (всех типов).	шт.	1
Устройство сигнализации и оповещения световое (всех типов).	шт.	5
Шлейф сигнализации.	на 10 изв	3,8
Извещатель дымовой двухпроводный	шт.	41
Проверка возможности сдачи объекта на пульт центрального наблюдения.	шт.	1
Провод однопарный.	10 м.п.	100
Кабель (за каждую пару)	10 м.п.	56

2.7 Общежитие. Система пожарной сигнализации и оповещения. г. Борисов ул. Максима Горького 85

Наименование работы	Ед.изм.	Кол-во
Прибор приемно-контрольный за первый шлейф.	шт.	1
За каждый последующий шлейф.	шт.	34
Извещатель ручной.	шт.	13
Извещатель дымовой двухпроводный.	шт.	348
Блок, источник питания.	шт.	4
Устройство сигнализации и оповещения звуковое (всех типов).	шт.	153
Устройство сигнализации и оповещения световое (всех типов).	шт.	70
Ретранслятор объектовый.	шт.	1
Извещатель тепловой ИП-105, ИП-109 и аналогичные.	шт.	18
Блок управления.	шт.	1
Блок коммутации.	шт.	3
Панель вызывная.	шт.	1

2.8 Участок переработки отходов ЭЛП. Система пожарной сигнализации и оповещения.. г. Борисов ул. Демина 41.

Наименование работы	Ед.изм.	Кол-во
Прибор приемно-контрольный за первый шлейф.	шт.	1
За каждый последующий шлейф.	шт.	2
Ретранслятор объектовый.	шт.	1
Модуль расширения.	шт.	1
Панель управления выносная.	шт.	1
Устройство сигнализации и оповещения звуковое (всех типов).	шт.	3
Устройство сигнализации и оповещения световое (всех типов).	шт.	3
Источник питания бесперебойный.	шт.	1
Извещатель ручной.	шт.	3
Извещатель дымовой двухпроводный.	шт.	16
Блок реле (за каждое реле).	шт.	1
Блок, источник питания.	шт.	3
Шлейф сигнализации.	на 10 изв.	1
Измерение электрического сопротивления.	100 точек.	1,2

2.9 Участок по переработке вторичных полимерных отходов повышенной загрязненности. Система пожарной сигнализации и оповещения. г.Борисов ул. Демина 41.

Наименование работы	Ед.изм.	Кол-во
Извещатель дымовой двухпроводный.	шт.	8
Извещатель ручной.	шт.	11
Модуль расширения.	шт.	1
Блок реле (за каждое реле).	шт.	2
Блок, источник питания.	шт.	3

Устройство сигнализации и оповещения световое (всех типов).	шт.	15
Устройство сигнализации и оповещения светозвуковое (всех типов).	шт.	17
Источник питания бесперебойный.	шт.	1

2.10 Магазин «Аллея». Система пожарной сигнализации и оповещения.
г. Борисов, ул. Даумана 97.

Наименование работы	Ед.изм.	Кол-во
Модуль адресного шлейфа	шт.	1
Модуль контроля неадресных шлейфов	шт.	2
Блок управления нагрузками	шт.	1
Прибор управления	шт.	1
Извещатель ручной адресный.	шт.	3
Извещатель дымовой.	шт.	15
Устройство сигнализации и оповещения световое (всех типов).	шт.	4
Устройство сигнализации и оповещения светозвуковое (всех типов).	шт.	8
Блок, источник питания	шт.	3
Источник питания бесперебойный.	шт.	2

2.11 Административно- бытовой корпус с галерей, мастерские и спецлаборатория.
Система пожарной сигнализации и оповещения. г. Борисов, ул. Даумана 97.

Наименование работы	Ед.изм.	Кол-во
Прибор приемно-контрольный	шт.	1
Модули подключения кольцевого адресного шлейфа	шт.	5
Адресный шлейфо- релейный модуль	шт.	11
Блок управления нагрузками	шт.	2
Блок бесперебойного питания (ББП-3/12, ББП-7/12)	шт.	6
Оповещатель звуковой, светозвуковой, комбинированный, с надписями	шт.	132
Пожарный дымовой оптико- электронный извещатель	шт.	351
Извещатель пожарно- тепловой	шт.	84
Адресный ручной извещатель	шт.	51

3. Источник финансирования закупки: собственные средства.

8. Требования к организациям и индивидуальным предпринимателям, которые могут быть участниками процедуры закупки: Услуги по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и оповещения, автоматического пожаротушения, дымоудаления на объектах ОАО «БЗПИ», должны проводиться организацией, согласно установленным регламентам по всем видам работ. Организация должна иметь обученный персонал и лицензию на данный вид деятельности.

Документы, предоставляемые претендентом должны содержать:

- копию лицензии на данный вид деятельности;
- документы, удостоверяющие наличия обученного персонала.

9. Ответственное лицо на которого возлагается закупка – начальника ОЭиМ Водяхо А.И

Начальник ОЭиМ

Водяхо А.И.