

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального
директора Могилевского торгово-
производственного республиканского
унитарного предприятия «Фармация»



Т.И. Мельникович

2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре на 58-ми объектах
Могилёвского РУП «Фармация»

1. Предмет закупки: Техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре на 58-ми объектах согласно перечню (Приложение № 1).

Код предмета закупки (ОКРБ 007-2012) – 80.20.10.200.

«Услуги по контролю за сигналами тревоги (мониторинг и техническое обслуживание устройств систем обеспечения безопасности)».

Обоснование технологической и функциональной взаимосвязи: Ремонт, закупка материалов и оборудования является неотъемлемой частью общего процесса производства работ по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации, оповещения о пожаре.

Обоснование невозможности приобретения аналогичных товаров: Вид материалов и оборудования определен в соответствии с проектно-сметной документацией.

Закупка производится одним лотом.

2. Ориентировочную стоимость предмета закупки 112 641,08 бел. руб. (Сто двенадцать тысяч шестьсот сорок один белорусский рубль 08 копеек), в том числе:

ориентировочная стоимость технического обслуживания и ремонта систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре за 12 месяцев по объектам предприятия по Могилевской области (58 объектов) составляет 107 641,08 бел. руб. (Сто семь тысяч шестьсот сорок один белорусский рубль 8 копеек);

ориентировочная стоимость материалов и оборудования за 12 месяцев – 5000,00 бел. руб. (Пять тысяч белорусских рублей 00 копеек).

Перечень основных видов материалов и оборудования – Приложение 4.

Объем (количество) 1 усл. ед.

3. **Техническое обслуживание и ремонт** систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре включает в себя:

- Регламентное обслуживание (комплекс работ и мероприятий по поддержанию технических средств пожарной сигнализации объектов в работоспособном состоянии, в течение всего срока их эксплуатации, поддержание и сохранение ресурса работоспособности автоматических систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при пожаре).

- Восстановление работоспособности системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, пожарной сигнализации;
- Замену вышедшего из строя оборудования.
- Обучение персонал Заказчика правилам пользования системой пожарной сигнализации, оповещения о пожаре.

Полный перечень услуг по договору отражен в Приложении №3.

Выполнение работ осуществляется в соответствии с графиком технического обслуживания систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре. В случае необходимости ремонта оборудования, Заказчиком направляется соответствующая заявка в адрес Исполнителя.

4. Перечень объектов и объём работ: согласно перечню объектов, на которых необходимо осуществлять техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации – Приложение №1.

5. Сроки выполнения работ, оказания услуг: ежемесячно в течение года с даты заключения договора.

6. Источник финансирования закупки: собственные средства.

7. Обоснование закупки: в соответствии с требованиями постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10.04.2023 № 234 «Об определении требований к выполнению работ и оказанию услуг, составляющих лицензируемую деятельность по обеспечению пожарной безопасности», повышение уровня противопожарной защиты объектов предприятия.

8. Вид процедуры закупки – запрос ценовых предложений.

Обоснование выбора процедуры закупки – по пункту 10 Порядка осуществления закупок товаров (работ, услуг) за счёт собственных средств, утверждённого приказом генерального директора от 30.07.2026 № 124-П, ориентировочная стоимость закупки составляет от 1000 до 10000 базовых величин с критериями оценки и сравнения предложений участников процедуры закупки «цена».

9. Требования к качеству материалов и к выполнению работ, оказания услуг:

Техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре должны выполняться в соответствии с требованиями постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10.04.2023 № 234 «Об определении требований к выполнению работ и оказанию услуг, составляющих лицензируемую деятельность по обеспечению пожарной безопасности», а также с требованиями ТКП 316-2011(02300) «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. Организация и порядок проведения работ» (далее – ТКП 316-2011).

Качество применяемых материалов, конструкций, изделий, оборудования, и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами установленными техническими регламентами.

Исполнитель обеспечивает производственный контроль качества работ.

Исполнитель своевременно предъявляет Заказчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам.

Порядок устранения дефектов, допущенных по вине Исполнителя в период выполнения работ и гарантийный срок, изложены в проекте договора.

Срок гарантии на материалы и оборудование – согласно гарантии предприятия изготовителя.

Дефекты, допущенные Исполнителем и обнаруженные Заказчиком при приёмке работ и в гарантийный срок, подлежат немедленному устранению исполнителем без дополнительной оплаты. Гарантийный срок продлевается на срок устранения дефектов.

10. Порядок сдачи-приемки выполненных работ представлен в типовой форме договора в редакции Заказчика.

11. Исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком график технического обслуживания. Изменения, вносимые в график технического обслуживания, должны быть согласованы с Заказчиком. Работы на объекте должны выполняться согласно графику или на основании поступившей заявки.

Исполнитель обязан соблюдать и выполнять требования охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, экологической безопасности на объектах Заказчика.

12. Место проведения технического обслуживания и ремонта систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре - на территории Заказчика на действующих объектах согласно Приложению 1 к техническому заданию.

13. Требования к Исполнителю:

наличие регистрации юридического лица в Республике Беларусь;

наличие специального разрешения (лицензии) Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь установленного образца на осуществление данного вида деятельности;

наличие обученного персонала (наличие квалификационного удостоверения и удостоверения с присвоением группы по электробезопасности не ниже третьей, согласно пункту 4.9, ТКП 316-2011);

и иные требования, установленные в документации процедуры запрос ценовых предложений.

14. Критерии для выбора наилучшего предложения:

наименьшая цена предложения с учётом соответствия требованиям задания на закупку.

Для оценки предложений использовать белорусский рубль. Цена должна быть представлена в белорусских рублях.

Цена предложения должна включать кроме стоимости самих услуг (работ), все расходы, связанные с их оказанием (выполнением), в т.ч. налогов, сборов, командировочные, транспортные расходы, и других обязательных платежей; и стоимость каждой единицы основных материалов и оборудования согласно перечню приложение 4 к техническому заданию.

Цена предмета закупки, в том числе стоимость каждой единицы основных материалов и оборудования, будет зафиксирована в договоре и будет оставаться неизменной на протяжении всего срока действия договора, за исключением случаев, предусмотренных Положением № 168.

При проведении текущего и среднего ремонта с целью восстановления работоспособности систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре поставка отдельных технических средств или их элементов, выработавших свой ресурс, материалов и оборудования, будет осуществляться Участником-победителей в пределах ориентировочной стоимости, действующей в течение года с даты подписания договора,

которая составляет 5 000,00 бел. руб. (Пять тысяч белорусских рублей).

Оценка и сравнение предложений будет осуществляться исходя из общей (совокупной) стоимости:

технического обслуживания и ремонта систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре на 58-ми объектах на 12 месяцев, указанной в предложении участника;

каждой единицы основных материалов и оборудования согласно перечню, указанной в предложении участника.

15. Представляемая участником информация должна содержать:

стоимость технического обслуживания по каждому объекту по Приложению 2 к заданию на закупку и общую стоимость услуги с НДС;

информацию и документы, указанные в пункте 13 задания на закупку, и иные документы предусмотренные документацией о закупке;

заявление о согласии участника в случае признания его участником-победителем заключить договор на условиях, указанных в документации о закупке, его предложении и протоколе выбора участника-победителя;

и др. в соответствии с документацией процедуры запрос ценовых предложений.

16. Порядок оплаты и срок оплаты: в безналичной форме заказчиком на расчётный счёт исполнителя в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ (оказанных услуг).

17. Критерии допуска юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в соответствии с документацией о закупке.

К настоящему техническому заданию прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:

Приложение №1 «Перечень объектов с оборудованием систем пожарной сигнализации».

Приложение 2 «Форма подачи коммерческого предложения с определением стоимости работ по каждому объекту».

Приложение 3 «Перечень работ по техническому обслуживанию».

Приложение 4 «Перечень основных материалов и оборудования».

Приложение 5 «График проведения технического обслуживания».

Инженер отдела ТЭ и РР



Е.В. Кислый

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела
технической эксплуатации
и ремонтных работ



К.А. Еремов

Перечень объектов с оборудованием Могилевское РУП «Фармация»

№ п/п	Наименование объекта			
1	Аптека №10 в г. Кричеве по ул. Космонавтов, 14			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	2
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Оповещатель свето-звуковой	шт.	3
	6	Извещатель пожарный ручной	шт.	1
	7	Извещатель пожарный дымовой	шт.	6
2	Центральная районная аптека №28 по ул. Пролетарской, 35 в г. Хотимске			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	5
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	3
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Прибор СО, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	6	Оповещатель световой	шт.	3
	7	Оповещатель свето-звуковой	шт.	3
	8	Извещатель пожарный ручной	шт.	3
	9	Извещатель пожарный дымовой	шт.	31
	10	Извещатель пожарный тепловой	шт.	4
	11	Блок питания выходной мощности до 24В	шт.	1
3	Чаусская ЦРА №34, расположенная по адресу г. Чаусы, ул. Пионерская, 12			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	5

2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
5	Оповещатель световой	шт.	5
6	Оповещатель свето-звуковой	шт.	1
7	Оповещатель звуковой	шт.	3
8	Извещатель пожарный ручной	шт.	5
9	Извещатель пожарный дымовой	шт.	38
10	Блок питания выходной мощности до 24В	шт.	1

4 **Костюковичская ЦРА №24 расположенная по адресу: Могилевская область г. Костюковичи, м-н Молодежный, 82**

№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	15
2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	4
3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, большой информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
5	Прибор СО, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
6	Оповещатель световой	шт.	9
7	Оповещатель свето-звуковой	шт.	10
8	Извещатель пожарный ручной	шт.	6
9	Извещатель пожарный дымовой	шт.	67
10	Извещатель пожарный тепловой	шт.	10
11	Блок питания выходной мощности до 24В	шт.	1

5 **Аптека №202 по адресу г. Могилев ул. Гришина, 3-46**

№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	4
2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
5	Оповещатель световой	шт.	1

	6	Оповещатель свето-звуковой	шт.	3
	7	Оповещатель звуковой	шт.	1
	8	Извещатель пожарный ручной	шт.	2
	9	Извещатель пожарный дымовой	шт.	16
6	Аптека №6 по адресу г. Могилеве ул. 30 лет Победы д. 32			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	4
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Оповещатель световой	шт.	1
	6	Оповещатель свето-звуковой	шт.	3
	7	Извещатель пожарный ручной	шт.	2
	8	Извещатель пожарный дымовой	шт.	13
7	Шкловская ЦРА №38 по ул. Ленинской, 78 в г. Шклове			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	6
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Оповещатель световой	шт.	5
	6	Оповещатель свето-звуковой	шт.	4
	7	Извещатель пожарный ручной	шт.	3
	8	Извещатель пожарный дымовой	шт.	41
	9	Извещатель пожарный тепловой	шт.	4
	10	Блок питания выходной мощности до 24В	шт.	1
8	Краснопольская №12 в г. Краснополье, ул. Ленинская,14			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	4
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1

		извещателей не входит)		
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Оповещатель световой	шт.	3
	6	Оповещатель свето-звуковой	шт.	1
	7	Оповещатель звуковой	шт.	4
	8	Извещатель пожарный ручной	шт.	2
	9	Извещатель пожарный дымовой	шт.	27
	10	Извещатель пожарный тепловой	шт.	6
9	Аптека 96/10 по ул. Романова,1 в г. Могилеве			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	7
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	2
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, большой информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Оповещатель световой	шт.	2
	6	Оповещатель свето-звуковой	шт.	1
	7	Оповещатель звуковой	шт.	6
	8	Извещатель пожарный ручной	шт.	2
	9	Извещатель пожарный дымовой	шт.	39
10	Аптека №72 по ул. Алтайской, 32 пом. 2 в г. Могилеве			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Оповещатель световой	шт.	1
	6	Оповещатель свето-звуковой	шт.	1
	7	Оповещатель звуковой	шт.	2
	8	Извещатель пожарный ручной	шт.	1
	9	Извещатель пожарный дымовой	шт.	7
11	Кричевская ЦМА №9 по ул. Советской, 14а в г. Кричеве			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед.	Кол-

		изм.	во
1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	6
2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
6	Оповещатель световой	шт.	5
7	Оповещатель свето-звуковой	шт.	1
8	Оповещатель звуковой	шт.	5
10	Извещатель пожарный ручной	шт.	3
11	Извещатель пожарный дымовой	шт.	23
12	Извещатель пожарный тепловой	шт.	2

12

Кировская ЦРА №82 РУП "Фармация" по ул. Пушкинская, 11-2 в г. Кировске

№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	5
2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	2
3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
5	Оповещатель световой	шт.	6
6	Оповещатель свето-звуковой	шт.	4
7	Оповещатель звуковой	шт.	2
8	Извещатель пожарный дымовой	шт.	20
9	Извещатель пожарный тепловой	шт.	19

13

Дежурная аптека №22, расположенная по ул. Пионерской 29/24 в г. Могилеве

№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	3
2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок	шт.	1

		подключения и линии их соединяющие		
	6	Оповещатель световой	шт.	2
	7	Оповещатель свето-звуковой	шт.	1
	8	Оповещатель звуковой	шт.	2
	10	Извещатель пожарный ручной	шт.	2
	11	Извещатель пожарный дымовой	шт.	14
14	Аптека №11, расположенная по ул. Кутепова, 4 в г. Могилеве			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	6	Оповещатель световой	шт.	2
	7	Оповещатель свето-звуковой	шт.	1
	8	Оповещатель звуковой	шт.	1
	10	Извещатель пожарный ручной	шт.	1
	11	Извещатель пожарный дымовой	шт.	6
15	Славгородская ЦРА №23 по ул. Ленинской, 39 в г. Славгороде			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	6
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Оповещатель световой	шт.	4
	6	Оповещатель свето-звуковой	шт.	1
	7	Оповещатель звуковой	шт.	2
	8	Извещатель пожарный ручной	шт.	2
	9	Извещатель пожарный дымовой	шт.	37
	10	Извещатель пожарный тепловой	шт.	6
16	Мстиславская ЦРА №15, расположенная по адресу: г. Мстиславль, ул. Ленина, 26, пом.2			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во

	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	4
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	5
	3	УОО о ЧС "Молни "	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Прибор СО, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	6	Оповещатель световой	шт.	10
	7	Оповещатель свето-звуковой	шт.	1
	8	Оповещатель звуковой	шт.	5
	10	Извещатель пожарный ручной	шт.	5
	11	Извещатель пожарный дымовой	шт.	36
	12	Извещатель пожарный тепловой	шт.	8
	13	Блок питания выходной мощности до 24В	шт.	1
17	Аптека № 193 по ул. Криулина, 31 в г. Могилеве			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, малой информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Оповещатель световой	шт.	1
	6	Оповещатель свето-звуковой	шт.	1
	7	Извещатель пожарный ручной	шт.	1
	8	Извещатель пожарный дымовой	шт.	8
18	Аптека №69 по ул. Первомайская, 15 д. Дашковка Могилевского района			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	4
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Оповещатель световой	шт.	2

	6	Оповещатель свето-звуковой	шт.	4
	7	Извещатель пожарный ручной	шт.	3
	8	Извещатель пожарный дымовой	шт.	12
	9	Извещатель пожарный тепловой	шт.	2
19	ЦРА №17 по ул. Болдина, 27-3 в г. Чериков			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	5
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, большой информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Оповещатель световой	шт.	1
	6	Оповещатель свето-звуковой	шт.	10
	7	Оповещатель звуковой	шт.	0
	8	Извещатель пожарный ручной	шт.	2
	9	Извещатель пожарный дымовой	шт.	33
20	ЦРА №31, Расположенная по ул. Советской, 5 в г. Дрибине			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	5
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
	3	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	4	Оповещатель световой	шт.	4
	5	Оповещатель свето-звуковой	шт.	1
	6	Оповещатель звуковой	шт.	2
	7	Извещатель пожарный ручной	шт.	3
	8	Извещатель пожарный дымовой	шт.	35
21	2-ой и 3-ий этажи административного здания РУП "Фармация" по ул. Первомайская, 59 в г. Могилеве			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	9
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	4

	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, большой информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Пульт (клавиатура) к приемно-контрольному прибору	шт.	1
	6	Прибор СО, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	7	Оповещатель светового	шт.	10
	8	Оповещатель свето-звуковой	шт.	1
	9	Оповещатель звуковой	шт.	11
	10	Извещатель пожарный ручной	шт.	4
	11	Извещатель пожарный дымовой	шт.	88
	12	Блок питания выходной мощности до 24В	шт.	1
22	Аптека №1 РУП "Фармация", расположенная по ул. Первомайская, 59 в г. Могилеве			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	8
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	2
	3	Пульт (клавиатура) к приемно-контрольному прибору	шт.	1
	4	Оповещатель световой	шт.	13
	5	Оповещатель звуковой	шт.	8
	6	Извещатель пожарный ручной	шт.	6
	7	Извещатель пожарный дымовой	шт.	56
	8	Извещатель пожарный тепловой	шт.	40
23	ЦРА №81 по ул. Советская, 3в в г. Кличеве			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	8
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	2
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, большой информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Оповещатель световой	шт.	5
	6	Оповещатель звуковой	шт.	7
	7	Извещатель пожарный ручной	шт.	2
	8	Извещатель пожарный дымовой	шт.	57
24	Аптека №20 по адресу г. Могилев б-р Непокоренных, 73-97			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во

	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	3
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Оповещатель световой	шт.	2
	6	Оповещатель свето-звуковой	шт.	1
	7	Оповещатель звуковой	шт.	2
	8	Извещатель пожарный ручной	шт.	2
	9	Извещатель пожарный дымовой	шт.	16
25	Аптека №8 по адресу г. Могилев ул. Ленинская, 68в			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	4
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Оповещатель свето-звуковой	шт.	5
	6	Извещатель пожарный ручной	шт.	2
	7	Извещатель пожарный дымовой	шт.	28
26	Аптека №23 по адресу г. Могилев ул.Островского,1-Б			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	3
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	2
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Оповещатель свето-звуковой	шт.	3
	6	Извещатель пожарный ручной	шт.	1
	7	Извещатель пожарный дымовой	шт.	8
27	Аптека №32 по адресу г. Могилев пр-т. Шмидта, 54А			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во

	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	3
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Оповещатель световой	шт.	2
	6	Оповещатель свето-звуковой	шт.	3
	7	Извещатель пожарный ручной	шт.	2
	8	Извещатель пожарный дымовой	шт.	22
28	Аптека №17 по адресу г. Могилев пр-т. Шмидта, 28-131			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	8
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, большой информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Пульт (клавиатура) к приемно-контрольному прибору	шт.	1
	6	Оповещатель световой	шт.	1
	7	Оповещатель свето-звуковой	шт.	8
	8	Извещатель пожарный ручной	шт.	2
	9	Извещатель пожарный дымовой	шт.	48
29	Аптека №28 по адресу г. Могилев ул. Мовчанского, 43-73			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	6
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	2
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Оповещатель световой	шт.	2
	6	Оповещатель свето-звуковой	шт.	8
	7	Извещатель пожарный ручной	шт.	4
	8	Извещатель пожарный дымовой	шт.	48
30	Аптека №2 по адресу г. Могилев пр-т. Витебский, 29			

№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	2
2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой) включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
5	Оповещатель световой	шт.	3
6	Оповещатель свето-звуковой	шт.	2
7	Извещатель пожарный ручной	шт.	2
8	Извещатель пожарный дымовой	шт.	14

31 Аптека №151, расположенная в г. Климовичи по ул. 50 лет СССР, 8

№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	2
2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
5	Оповещатель свето-звуковой	шт.	2
6	Извещатель пожарный ручной	шт.	1
7	Извещатель пожарный дымовой	шт.	3

32 Аптека №124, расположенные по ул. Гришина, 11-33 в г. Быхове

№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	3
2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
5	Оповещатель световой	шт.	4
6	Оповещатель свето-звуковой	шт.	1
7	Оповещатель звуковой	шт.	3
8	Извещатель пожарный ручной	шт.	2

	9	Извещатель пожарный дымовой	шт.	21
33	Аптека №4 по адресу г. Могилев ул. Первомайская, 3			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	3
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Оповещатель световой	шт.	1
	6	Оповещатель свето-звуковой	шт.	1
	7	Оповещатель звуковой	шт.	2
	8	Извещатель пожарный ручной	шт.	1
	9	Извещатель пожарный дымовой	шт.	6
34	Аптечный склад по ул. Академика Павлова, 5 в г. Могилеве			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	71
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	12
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, большой информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	4
	5	Пульт (клавиатура) к приемно-контрольному прибору	шт.	4
	6	Прибор СО, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	6
	7	Искробезопасное устройство типа БИОП	шт.	1
	8	Блоки автоматики (МР)	шт.	3
	9	Оповещатель световой	шт.	41
	10	Оповещатель свето-звуковой	шт.	35
	11	Оповещатель звуковой	шт.	16
	12	Извещатель пожарный ручной	шт.	47
	13	Извещатель пожарный дымовой	шт.	521
	14	Извещатель пожарный тепловой	шт.	51
	15	Блок питания выходной мощности до 24В	шт.	3
35	Здание складских помещений ул. Академика Павлова, 5 в г. Могилеве (Склад хранения баллонов)			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа,	шлейф	2

		устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)		
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
	3	Прибор СО, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	4	Оповещатель свето-звуковой	шт.	2
	5	Извещатель пожарный ручной	шт.	3
	6	Извещатель пожарный тепловой	шт.	6
36	Аптека №15 по адресу г. Могилев ул. Королева, 41/36			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	3
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Оповещатель свето-звуковой	шт.	3
	6	Оповещатель звуковой	шт.	1
	7	Извещатель пожарный ручной	шт.	1
	8	Извещатель пожарный дымовой	шт.	10
37	Аптека №51 по адресу г. Могилев ул. Челюскинцев, 150			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	2
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Оповещатель свето-звуковой	шт.	2
	6	Извещатель пожарный ручной	шт.	1
	7	Извещатель пожарный дымовой	шт.	4
38	Аптека №13 по адресу г. Могилев пр-т Мира, 9			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	3

	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	2
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Оповещатель световой	шт.	1
	6	Оповещатель свето-звуковой	шт.	3
	7	Извещатель пожарный ручной	шт.	2
	8	Извещатель пожарный дымовой	шт.	12
39	Аптека №21 по адресу г. Могилев ул. Каштановая, 2-3			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	4
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Пульт (клавиатура) к приемно-контрольному прибору	шт.	1
	6	Оповещатель световой	шт.	2
	7	Оповещатель свето-звуковой	шт.	5
	8	Извещатель пожарный ручной	шт.	2
	9	Извещатель пожарный дымовой	шт.	24
40	Аптека №19 по адресу г. 1Могилев пр-т. Димитрова, 49			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	2
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Оповещатель световой	шт.	2
	6	Оповещатель свето-звуковой	шт.	1
	7	Извещатель пожарный ручной	шт.	2
	8	Извещатель пожарный дымовой	шт.	8
	9	Извещатель пожарный тепловой	шт.	4
41	Аптека №18 по ул. Якубовского, 23-89 в г. Могилеве			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед.	Кол-

			изм.	во
1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф		5
2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф		3
3	УОО о ЧС "Молния"	шт.		1
4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.		1
5	Прибор СО, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.		1
6	Оповещатель световой	шт.		5
7	Оповещатель свето-звуковой	шт.		6
8	Извещатель пожарный ручной	шт.		3
9	Извещатель пожарный дымовой	шт.		36
10	Извещатель пожарный тепловой	шт.		4
11	Блок питания выходной мощности до 24В	шт.		1
42	Аптека №16 по ул. Строителей, 22а в г. Могилеве			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, малой информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Оповещатель свето-звуковой	шт.	3
	6	Извещатель пожарный ручной	шт.	1
	7	Извещатель пожарный дымовой	шт.	8
	8	Блок питания выходной мощности до 24В	шт.	1
43	Аптека №33 по ул. Якубовского, 29-37 в г. Горки			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	3
	2	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	3	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	4	Оповещатель свето-звуковой	шт.	4
	5	Извещатель пожарный ручной	шт.	2
	6	Извещатель пожарный дымовой	шт.	34

44

Здание Глусской центральной районной аптеки №99 по ул. Пушкинская, 6 в г.п. Глуск

№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	3
2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	2
3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
5	Оповещатель свето-звуковой	шт.	6
6	Извещатель пожарный ручной	шт.	2
7	Извещатель пожарный дымовой	шт.	12
8	Блок питания выходной мощности до 24В	шт.	1

45

Быховская ЦРА №36 по ул. Ленина, 15А в г. Быхов

№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	7
2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	2
3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
5	Оповещатель свето-звуковой	шт.	4
6	Оповещатель звуковой	шт.	5
7	Извещатель пожарный ручной	шт.	3
8	Извещатель пожарный дымовой	шт.	56
9	Извещатель пожарный тепловой	шт.	8

46

Круглянская центральная районная аптека №44 по ул. Советской, 31 в г.п. Круглое

№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	7
2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	2
3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1

	5	Оповещатель световой	шт.	7
	6	Оповещатель свето-звуковой	шт.	1
	7	Оповещатель звуковой	шт.	7
	8	Извещатель пожарный ручной	шт.	4
	9	Извещатель пожарный дымовой	шт.	46
47	Климовичская центральная районная аптека №20 по ул. Первомайской, 24 в г.Климовичи			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	9
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	2
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, большой информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Пульт (клавиатура) к приемно-контрольному прибору	шт.	1
	6	Оповещатель световой	шт.	9
	7	Оповещатель свето-звуковой	шт.	8
	8	Оповещатель звуковой	шт.	7
	9	Извещатель пожарный ручной	шт.	5
	10	Извещатель пожарный дымовой	шт.	36
	11	Извещатель пожарный тепловой	шт.	4
48	Аптека №149/10 по ул. Ульяновской, 49-900 в г. Бобруйске			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	8
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, большой информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Пульт (клавиатура) к приемно-контрольному прибору	шт.	1
	6	Оповещатель свето-звуковой	шт.	5
	7	Извещатель пожарный ручной	шт.	2
	8	Извещатель пожарный дымовой	шт.	55
49	Помещения аптеки №170 расположенные по ул.Калинина,1В в г.п. Бельнычи			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	3

	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Оповещатель световой	шт.	1
	6	Оповещатель свето-звуковой	шт.	3
	7	Извещатель пожарный ручной	шт.	1
	8	Извещатель пожарный дымовой	шт.	12
	8	Извещатель пожарный дымовой	шт.	12
50	Белыничская центральная районная аптека №41 по ул. Энгельса, 3Б в г.п. Белыничи			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	9
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	2
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, большой информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Пульт (клавиатура) к приемно-контрольному прибору	шт.	2
	6	Оповещатель световой	шт.	2
	7	Оповещатель свето-звуковой	шт.	13
	8	Извещатель пожарный ручной	шт.	5
	9	Извещатель пожарный дымовой	шт.	41
	10	Блок питания выходной мощности до 24В	шт.	1
51	Аптека №139 по адресу ул. Фабричная, 3А-121 в г. Шклове			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	3
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Оповещатель свето-звуковой	шт.	2
	6	Оповещатель звуковой	шт.	2
	7	Извещатель пожарный ручной	шт.	1
	8	Извещатель пожарный дымовой	шт.	15
52	Аптека №146 расположенная в изолированном помещении по адресу: Дрибинский район, аг. Пудовня, пом. 3			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	2

	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	6	Оповещатель световой	шт.	2
	8	Оповещатель звуковой	шт.	2
	10	Извещатель пожарный ручной	шт.	2
	11	Извещатель пожарный дымовой	шт.	6
53	Аптека №56 расположенная в изолированном помещении по адресу: Дрибинский район, аг. Рясно, пом. 1			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	2
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Оповещатель световой	шт.	2
	6	Оповещатель звуковой	шт.	2
	7	Извещатель пожарный ручной	шт.	2
	8	Извещатель пожарный дымовой	шт.	4
54	Аптека №102, г. Бобруйск ул. Гоголя, 202			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	3
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Оповещатель свето-звуковой	шт.	2
	6	Извещатель пожарный ручной	шт.	1
	7	Извещатель пожарный дымовой	шт.	4
55	Помещение аптеки №142 расположенной по адресу: Горечкий район, д. Маслаки			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во

	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	2
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Оповещатель световой	шт.	1
	6	Оповещатель свето-звуковой	шт.	2
	7	Извещатель пожарный ручной	шт.	1
	8	Извещатель пожарный дымовой	шт.	2
56	Аптека №3 по пр. Пушкинскому, 43-52 в г. Могилеве			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	4
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	1
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, средней информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Оповещатель свето-звуковой	шт.	5
	6	Извещатель пожарный ручной	шт.	2
	7	Извещатель пожарный дымовой	шт.	28
57	Здание складских помещений ул. Академика Павлова, 5 в г. Могилеве (спиртохранилище)			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	7
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	3
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, большой информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Пульт (клавиатура) к приемно-контрольному прибору	шт.	1
	6	Искробезопасное устройство типа БИОП	шт.	1
	7	Оповещатель световой	шт.	1
	8	Оповещатель свето-звуковой	шт.	6
	9	Извещатель пожарный ручной	шт.	6

	10	Извещатель пожарный тепловой	шт.	60
	11	Блоки автоматики	шт.	1
	12	Блок питания выходной мощности до 24В	шт.	2
58	Аптека №9, расположенная по улице Калиновского, 27а в г. Могилеве			
	№	Наименование обслуживаемых ТСО	Ед. изм.	Кол-во
	1	Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий извещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	5
	2	Шлейф оповещения (с открытой прокладкой), включающий оповещатели любого типа, устройства коммутации (коробки), кабели (провода) и средства их прокладки (короба, трубы и т.п.), оконечные элементы шлейфа (Примечание: в ТО шлейфа ТО извещателей не входит)	шлейф	3
	3	УОО о ЧС "Молния"	шт.	1
	4	Прибор ПКП подключенный на СПИ, большой информационной ёмкости, включающий устройство управления, устройство доступа, адаптер, блок подключения и линии их соединяющие	шт.	1
	5	Оповещатель свето-звуковой	шт.	4
	6	Оповещатель звуковой	шт.	2
	7	Извещатель пожарный ручной	шт.	3
	8	Извещатель пожарный дымовой	шт.	30

Инженер
отдела технической эксплуатации
и ремонтных работ
Е.В. Кислый

Начальник отдела ТЭ и РР
Ерёмов К.А.

На официальном бланке организации

Коммерческое предложение на техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре согласно перечню со стоимостью по каждому объекту и со стоимостью каждой единицы основных материалов и оборудования согласно перечню

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость ежемесячного технического обслуживания и ремонта с НДС<*>, бел. руб.	Годовая стоимость технического обслуживания и ремонта с НДС<*>, бел. руб.
1	Аптека №10 в г. Кричеве по ул. Космонавтов, 14		
2	Центральная районная аптека №28 по ул. Пролетарской, 35 в г. Хотимске		
3	Аптека №34, расположенная по адресу г. Чаусы, ул. Пионерская, 12		
4	Аптека №24 расположенная по адресу: Могилевская область г. Костюковичи, м-н Молодежный, 82		
5	Аптека №202 по адресу г. Могилев ул. Гришина, 3		
6	Аптека №6 по адресу г. Могилеве ул. 30 лет Победы д. 32		
7	Шкловская ЦРА №38 по ул. Ленинской, 78 в г. Шклове		
8	Аптека №12 в г. Краснополье, ул. Ленинская, 14		
9	Аптека 96/10 по ул. Романова, 1 в г. Могилеве		
10	Аптека №72 по ул. Алтайской, 32 в г. Могилеве		
11	Кричевская ЦМА №9 по ул. Советской, 14а в г. Кричеве		
12	Кировская ЦРА №82 РУП "Фармация" по ул. Пушкинская, 11 в г. Кировске		
13	Аптека №22, расположенная по ул. Пионерской 29/24 в г. Могилеве		
14	Аптека №11, расположенная по ул. Кутепова, 4 в г. Могилеве		
15	Славгородская ЦРА №23 по ул. Ленинской, 39 в г. Славгороде		
16	Мстиславская ЦРА №15, расположенная по адресу: г. Мстиславль, ул. Ленина, 26, пом.2		
17	Аптека № 193 по ул. Криулина, 31 в г. Могилеве		
18	Аптека № 69 по ул. Первомайская в д. Дашковка Могилевского района		
19	Чериковская ЦРА №17 по ул. Болдина, в г. Чериков		

20	Дрибинская ЦРА №31, Расположенная по ул. Советской, 5 в г. Дрибине		
21	2-ой и 3-ий этажи административного здания РУП "Фармация" по ул. Первомайская, 59 в г. Могилеве		
22	Аптека №1 РУП "Фармация", расположенная по ул. Первомайская, 59 в г. Могилеве		
23	Кличевская ЦРА №81 по ул. Советская, 3в в г. Кличеве		
24	Аптека №20 по адресу г. Могилев б-р Непокоренных, 73		
25	Аптека №8 по адресу г. Могилев ул. Ленинская, 68в		
26	Аптека №23 по адресу г. Могилев ул.Островского,1-Б		
27	Аптека №9, расположенная по улице Калиновского, 27а в г. Могилеве		
28	Аптека №32 по адресу г. Могилев пр-т. Шмидта, 54А		
29	Аптека №17 по адресу г. Могилев пр-т. Шмидта, 28		
30	Аптека №28 по адресу г. Могилев ул. Мовчанского, 43-73		
31	Аптека №2 по адресу г. Могилев пр-т. Витебский, 29		
32	Аптека №151, распложенная в г. Климовичи по ул. 50 лет СССР, 8		
33	Аптека №124, расположенные по ул. Гришина, 14 в г. Быхове		
34	Аптека №4 по адресу г. Могилев ул. Первомайская, 3		
35	Аптечный склад по ул. Павлова, 5 в г. Могилеве		
36	Здание складских помещений ул. Академика Павлова, 5 в г. Могилеве (Склад хранения баллонов)		
37	Аптека №15 по адресу г. Могилев ул. Королева, 41/36		
38	Аптека №51 по адресу г. Могилев ул. Челюскинцев, 150		
39	Аптека №13 по адресу г. Могилев пр-т Мира, 9		
40	Аптека №21 по адресу г. Могилев ул. Каштановая, 2-3		
41	Аптека №19 по адресу: г. Могилев пр-т. Димитрова, 49		
42	Аптека №18 по ул. Якубовского, 23-89 в г. Могилеве		
43	Аптека №16 по ул. Строителей, 22а в г. Могилеве		
44	Горецкая ЦРА №33 по ул. Якубовского, 29-37 в г. Горки		
45	Глусская ЦРА №99 по ул. Пушкинская, 6 в г.п. Глуск		

46	Быховская ЦРА №36 по ул. Ленина, 15А в г. Быхов		
47	Круглянская центральная районная аптека №44 по ул. Советской, 31 в г.п. Круглое		
48	Климовичская центральная районная аптека №20 по ул. Первомайской, 24 в г.Климовичи		
49	Аптека №149/10 по ул. Ульяновской, 49-900 в г. Бобруйске		
50	Аптека №170 расположенная по ул.Калинина,1В в г.п. Бельнычи		
51	Бельничская центральная районная аптека №41 по ул. Энгельса, 3Б в г.п. Бельниччи		
52	Аптека №139 по адресу ул. Фабричная, 3А-121 в г. Шклове		
53	Аптека №146 расположенная в изолированном помещении по адресу: Дрибинский район, аг. Пудовня, ул. Березинская, 13 пом. 3		
54	Аптека №56 расположенная в изолированном помещении по адресу: Дрибинский район, аг. Рясно, ул. Строителей, 26 пом. 1		
55	Аптека №102, г. Бобруйск ул. Гоголя, 202		
56	Здание складских помещений ул. Академика Павлова, 5 в г. Могилеве (спиртохранилище)		
57	Помещение аптеки №142 расположенной по адресу: Горецкий район, д. Маслаки		
58	Аптека №3 по пр. Пушкинскому, 43-52 в г. Могилеве		
х	ИТОГО		
№ п/п	Перечень основных видов материалов и оборудования:		Стоимость 1 единицы с НДС, бел. руб. <*>
1.	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-5 МУ		
2.	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141		
3.	Извещатель пожарный тепловой ИП 114-01-А2М		
4.	Извещатель пожарный ручной ИПР АС-05М1		
5.	Оповещатель пожарный световой АСТО 12 «Выход»		
6.	Оповещатель пожарный световой ВЕГА-сз «Выход»		
7.	Оповещатель пожарный свето-звуковой АСТО 12С		
8.	Извещатель пожарный комбинированный ЗОС-3М		
9.	Устройство объективное оконечное «Молния»		
10.	Аккумуляторная батарея 12 В/ 7Ач		
11.	Аккумуляторная батарея 12В/18Ач		
12.	Прибор приемно-контрольный пожарный ППКПиУ А24/8		
13.	Прибор приемно-контрольный пожарный ПС-8МС		
14.	Прибор приемно-контрольный пожарный Сигнал-20М		
х	ИТОГО		
	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ		

Оценка и сравнение предложений будет осуществляться исходя из общей (совокупной) стоимости:

- технического обслуживания и ремонта систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре на 58-ми объектах на 12 месяцев, указанной в предложении участника;
- каждой единицы основных материалов и оборудования согласно перечню, указанной в предложении участника.

<*> Стоимость технического обслуживания и ремонта (ежемесячная, годовая) должна включать стоимость самих работ (услуг), а также транспортные, командировочные расходы, налоги, сборы и других обязательных платежей.

<*> Стоимость каждой единицы основных материалов и оборудования, будет зафиксирована в договоре и будет оставаться неизменной на протяжении всего срока действия договора. При проведении текущего и среднего ремонта с целью восстановления работоспособности систем пожарной сигнализации, оповещения о пожаре поставка отдельных технических средств или их элементов, выработавших свой ресурс, материалов и оборудования, будет осуществляться Участником-победителем в пределах ориентировочной стоимости, действующей в течение года с даты подписания договора, которая составляет 5 000,00 бел. руб. (Пять тысяч белорусских рублей).

Общая стоимость предложения составляет _____ бел. руб. с НДС 20 % (если участник не является плательщиком НДС, необходимо указать основание освобождения от НДС).

Руководитель Подпись ФИО

Приложение №3

Перечень работ по техническому обслуживанию и ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, оповещение о пожаре на объектах Могилевского РУП «Фармация».


Карта по обслуживанию системы пожарной сигнализации (СПС)

Основание для выполнения работ	Частичное описание требований к выполнению работ для элемента противопожарной защиты (наименование оборудования, для которого формируется регламент и номер в системе)
1.Объем работ регламента № 1. Периодичность выполнения работ – один раз в месяц	
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 10.04.2023 № 234	1. проведение внешнего осмотра систем ПА и их элементов на предмет повреждений; 2. проверка работоспособности и срабатывания систем ПА в целом и выборочная проверка работоспособности и срабатывания элементов систем ПА на основном источнике питания и резервном при обнаружении ими контролируемых факторов пожара, в том числе при поступлении управляющего сигнала; 3. контроль состояния и крепления соединительных линий к элементам систем ПА; проверка состояния креплений элементов систем ПА и соединительных линий к строительным (инженерным) конструкциям (материалам, изделиям); 4. проверка напряжения и остаточной емкости резервного источника питания систем ПА и их элементов; 5. проверка прохождения сигналов, предусмотренных функциональными возможностями систем ПА и проектной документацией, на пункт диспетчеризации пожарной автоматики, а также на приборы управления пожарные и (или) приборы приемно-контрольные пожарные от выборочных элементов систем ПА; 6. проверка синхронизации времени и даты, установленных в приборах управления пожарных и (или) приборах приемно-контрольных пожарных, с фактическими; 7. выборочная проверка срабатывания исполнительных устройств, управляемых системами ПА; 8. проверка показаний и работоспособности измерительных устройств (приборов) систем ПА; 9. выборочная проверка срабатывания (включения, отключения) заблокированных инженерных систем и оборудования от систем ПА;

2. Объем работ регламента № 2.
Периодичность выполнения работ – один раз в квартал

1. работы (операции), указанные в регламенте № 1;
2. чистка наружных и внутренних поверхностей элементов систем ПА;
3. проверка работоспособности и срабатывания систем ПА и их элементов по каждой соединительной линии при обнаружении ими контролируемых факторов пожара, в том числе при поступлении управляющего сигнала;
4. проверка прохождения сигналов, предусмотренных функциональными возможностями систем ПА и проектной документацией, на пункт диспетчеризации пожарной автоматики, а также на приборы управления пожарные и (или) приборы приемно-контрольные пожарные от элементов систем ПА по каждой соединительной линии;
5. проверка срабатывания (включения, отключения) всех заблокированных инженерных систем и оборудования от систем ПА;
6. проверка срабатывания всех исполнительных устройств, управляемых системами ПА;
7. проверка параметров программного обеспечения систем ПА;
9. проверка уровня звукового давления, создаваемого СО и отдельными ее элементами, установленного ТНПА, эксплуатационными документами и (или) проектной документацией. Виды работ (операций), предусмотренных в части первой настоящего подпункта, должны проводиться совместно с работами (операциями) по проверке других указанных в эксплуатационных документах и проектной документации параметров, обеспечивающих работоспособность систем ПА и их элементов. Периодичность проведения работ (операций) по регламенту № 2, если такая периодичность не установлена эксплуатационными документами, – не реже одного раза в квартал.

Инженер отдела ТЭ и РР



Е.В. Кислый

Начальник отдела ТЭ и РР
Ерёмов К.А.

**Расчет ориентировочной стоимости основных видов материалов и
оборудования**

Извещатель пожарный дымовой ИП 212-5 МУ – 30,0 руб.

Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 – 18,41 руб.

Извещатель пожарный тепловой ИП 114-01-A2M – 6,0 руб.

Извещатель пожарный ручной ИПР АС-05М1 – 16,44 руб.

Оповещатель пожарный световой АСТО 12 «Выход» - 30,0 руб.

Оповещатель пожарный световой ВЕГА-сз «Выход» - 42,0 руб.

Оповещатель пожарный свето-звуковой АСТО 12С – 62,0 руб.

Извещатель пожарный комбинированный ЗОС-3М – 48,0 руб.

Устройство объективное оконечное «Молния» - 665,0 руб.

Аккумуляторная батарея 12 В/ 7Ач – 57,60 руб.

Аккумуляторная батарея 12В/18Ач – 85,20 руб.

Прибор приемно-контрольный пожарный ППКПиУ А24/8 – 556,80 руб.

Прибор приемно-контрольный пожарный ПС-8МС – 448,80 руб.

Прибор приемно-контрольный пожарный Сигнал-20М – 292,80 руб.

Инженер отдела ТЭ и РР

Е.В. Кислый

Приложение 6
к Договору №
от «__»__2026

График
проведения технического обслуживания системы автоматической пожарной сигнализации, оповещение людей о пожаре и управления эвакуацией
на объектах Могилевского РУП «Фармация»

Тип установок, ТС, узлов	Вид работ (внешний осмотр, проверка работоспособности, профилактика)	Октябрь 2026 г.	Ноябрь 2026 г.	Декабрь 2026 г.	Январь 2027 г.	Февраль 2027 г.	Март 2027 г.	Апрель 2027 г.	Май 2027 г.	Июнь 2027 г.	Июль 2027 г.	Август 2027 г.	Сентябрь 2027 г.
Системы: Пожарной сигнализации	РЕГЛАМЕНТ №1												
	РЕГЛАМЕНТ №2												

Исполнитель:

М.П. _____
2026г.

Заказчик:

М.П. _____
2026г.

Начальник отдела ТЭ и РР
Ерёмов К.А.

Начальник
отдела технической эксплуатации
в ремонтных работ
Е.В. Кислый

