



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Минский вагоноремонтный завод»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора-
главный инженер
ОАО «Минский вагоноремонтный
завод»




П.П.Бицутко

«»  2026 г.

Техническое задание
на закупку услуг по зачистке (размывка, извлечение осадка, замывка)
комплекса очистных сооружений


СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик
ОАО «Минский вагоноремонтный
завод»


Р.И. Ярмакович
«»  2026 г.

РАЗРАБОТАЛ:

Инженер-энергетик
ОАО «Минский вагоноремонтный
завод»


С.М. Галец
«»  2026 г.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Предмет выполнения работ: зачистка (размывка, извлечение осадка, замывка) комплекса очистных сооружений производственных сточных вод согласно прилагаемого перечня, далее (Приложение 1)

1.2. Цель работы: Удаление отходов нефтешлама из комплекса очистных сооружений

1.3. Перечень документации на основании которой должны проводиться работы:

1.3.1. Закон Республики Беларусь от 20 июля 2007 г. № 271-З «Об обращении с отходами».

1.3.2. Экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.06.06-005-2022 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Требования по обеспечению экологической безопасности при эксплуатации очистных сооружений сточных вод, сбрасываемых в окружающую среду».

1.3.3. Инструкция по обращению с отходами ОАО «Минский вагоноремонтный завод» утвержденная приказом от 21.07.2026 № 198П.

2 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

Работы выполняются силами и средствами Исполнителя.

Результатом работ по зачистке комплекса очистных сооружений должна быть полная очистка комплекса от нефтешлама и осадка (проверяется визуально).

При проведении работ не допускается загрязнение отходами нефтешлама территории Заказчика.

Требования к технике: Специализированная техника с гидродинамической прочисткой.

Приложение 1

№ п/п	Наименование	Кол-во,
1	Зачистка приемного резервуара	2 шт
2	Очистка канализационного колодца	6 шт
3	Очистка колодца насосной станции производственных сточных вод	1 шт
4	Вывоз отходов Нефтешламы механической очистки сточных вод, код отхода 5472000, 3-й класс опасности	90 м ³