

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора-главный инженер

ОАО «Гомельский мясокомбинат»

А.В. Левков

2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

закупку оборудования для текущего ремонта
вентиляции цеха ЦППС

№ п/п	Перечень требований	Подробное описание технических требований
1	Описание товара	Приточная установка (КЦКП) с блоком охлаждения (фреон) и компрессорно-конденсаторным блоком (ККБ)
2	Код ОК РБ	28.25.12.500
3	Количество	1
4	Срок поставки	120 дн.
5	Место установки	Наружная установка (возле здания), охлаждение производственного участка
6	Характеристики (или параметры)	Номинальное напряжение – 230 В, 50 Гц Производительность 8200 м³/ч Свободное давление: 250 Па; Параметры воздуха t _{вх} = 30°C t _{вых} = 17°C Хладагент – озонобезопасный с ODP = 0, GWP < 1000
7	Технические требования к приточной установке	Сторона обслуживания: правая; Вентилятор: 1 шт; Блок фильтров: грубой очистки ячейковый G (плоский); Тепло-звукоизоляция: панелей корпуса установки должна составлять не менее 50 мм. В качестве изоляционного материала должна использоваться негорючая (класс НГ) минеральная или каменная вата высокой плотности (не менее 40–60 кг/м³), запрессованная между оцинкованными листами (панели типа "сэндвич"). Конструкция профиля и панелей должна полностью исключать наличие "мостиков холода" во избежание выпадения конденсата на наружных поверхностях установки. Алгоритмы автоматики: -плавное поддержание температуры приточного воздуха; -управление приводом клапана;

		- контроль работы вентилятора по давлению; - обработка сигналов аварии от ККБ и пожарной сигнализации здания (сухой контакт на отключение системы при пожаре); - возможность работы приточной установки с отключением блока охлаждения. Изготовление: оцинкованная сталь.
8	Технические требования к компрессорно-конденсаторному блоку (ККБ)	Тип охлаждения конденсатора: Воздушное; Регулирование производительности: Инверторное плавное (для точного поддержания Т); Соединительный комплект (гидромодуль/фреоновый контур): поставляется обязательно. Состав: терморегулирующий или электронный вентиль (ТРВ/ЭРВ), фильтр-осушитель, смотровое стекло с индикатором влажности, соленоидный клапан.
9	Объем поставляемой технической документации (необходимой для ввода в работу и эксплуатации, тип документации и комплектность, требования к поставляемой документации)	- упаковочный лист - сертификат качества - паспорт, документация по монтажу и эксплуатации на русском языке, на электронном или бумажном носителе
10	Дополнительный требования	Шефмонтаж, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию оборудования непосредственно у Заказчика, обучение персонала.
11	Срок гарантии	Не менее 24 месяцев. Все затраты при возможных гарантийных ремонтах/заменах относятся на счет Продавца
12	Упаковка товара	Стандартная, невозвратная заводская упаковка изготовителя, обеспечивающая сохранность при его перевозке и хранении.
13	Наличие сертификата по ISO	«Оборудование должно полностью соответствовать требованиям ТР ТС 010/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 и иметь действующие декларации/сертификаты соответствия, зарегистрированные в Едином реестре выданных сертификатов соответствия ЕАЭС. Параметры установки и автоматики должны соответствовать строительным нормам Республики Беларусь: СН 4.02.03-2019 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха".
14	Требование к безопасности	Соблюдение требований законодательства, действующего в Республике Беларусь.
15	Требования к техническим осмотрам и ремонтам	Не требуется.
16	Основные требования (параметры) для выполнения	Полное соответствие требованиям данного ТЗ.
17	Требование к оформлению предложения	Предложение должно быть предоставлено на русском или белорусском языке. Предложение по технической части должно быть предоставлено в последовательности,

		соответствующей пунктам технического задания. Отсутствие информации, по какому либо из пунктов технического задания оценивается как невыполнение требований данного пункта технического задания
18	ответственный исполнитель заказчика для решения технических вопросов	Гл. энергетик Носовец Игорь Эдуардович +375-29-363-59-01

Товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации, изготовленным не ранее 2026 года. Закупаемое оборудование должно полностью соответствовать стандартам, техническим и нормативным правовым актам, установленным законодательством Республики Беларусь.

Требования к документации

1. Поставщик соответствующим документом, подтверждает страну происхождения товара.

2. Поставщик в коммерческом предложении указывает цену включающую в себя все расходы связанные с поставкой: стоимость товара со всей комплектной поставкой, расходы на транспортировку на склад Покупателя, обучение персонала, упаковку, стоимость пуска-наладочных работ и режимно-наладочных испытаний, страхование, налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС).

3. Заказчик вправе проводить с участниками, переговоры о снижении цен представленных ими коммерческих предложений и устанавливать порядок проведения таких переговоров (приглашение к участию процедуре проведения переговоров).

4. Процедура переговоров по улучшению условий заключается в повышении предпочтительности предложений путем добровольного снижения участниками цены своих первоначально поданных предложений, уменьшения сроков выполнения заказа, снижения размера аванса или улучшения других условий закупки, при условии сохранения остальных положений своих предложений без изменений.

5. Заказчик вправе отменить процедуру закупки в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь на любом из ее этапов.

6. Язык, на котором должно быть представлено коммерческое предложение и вся техническая документация (паспорта котлов/сосудов, инструкции по эксплуатации, схемы автоматизации): русский.

Главный энергетик

Начальник ЭУ

Главный метролог

И.Э. Носовец

В.М. Попков

А.С. Лях