

КУП "МИНСКАНАВТОТРАНС"

(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(должность служащего)

(подпись)

А.В. Достанко

(инициалы, фамилия)

"29" июля

2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№ 1Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 180 от "21" февраля 2026г.

в составе:

председателя комиссии

членов комиссии:

Председатель

Зам. директора - главный инженер Бунчук И.И.

Главный механик

Дубовский В.И.

Главный энергетик

Клишников А.С.

Наглядчик работ

Романовский В.Ф.

(должность служащего)

(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта

Объект: "Текущий ремонт наливного пола зоны ТО и ТР автомобилей на стационарных подъемниках по ул. Л.Кижеватова 58Д"

(наименование объекта)

установлено, что

Наливной пол в зоне ТО и ТР автомобилей на стационарных подъемниках имеет разрушение 210 м²

(описание дефектов, их местонахождение, объем)

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: нет

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

МЗ31615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

МЗ30301 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

МЗ31305 ПЫЛЕСОС ПРОМЫШЛЕННЫЙ

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ

Дата начала разработки сметной документации

01.09.2026

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

Октябрь 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ

1

Председатель комиссии

Члены комиссии

Председатель

Зам. директора главный инженер

Главный механик

Главный энергетик

Наглядчик работ

И.И. Бунчук

В.И. Дубовский

А.С. Клишников

В.Ф. Романовский

(должность служащего)

(подпись)


(инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
	Ж Раздел 1			
1	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий от старого покрытия ПРИМ: ПРИМ.	100 М2 ПОКРЫТИЯ	2,1	Е11-15-7
2	Устройство покрытий полов полимерными материалами, наливных при покрытии без отделочного состава толщиной 3мм ПРИМ: ПРИМ.	100 М2	2,1	Е11-62-1
3	Грунтовочная композиция ризопур-5200 purcem	КГ	108	1/10-230-15/635
4	Наливной состав ризопур-5201 purcem	КГ	1320	1/10-125-80-6/5

Составил

Иовиной мехашк
(должность служащего)


(подпись)

В.И.Дубовский
(инициалы, фамилия)

"29" июля 2026 г.