

Частное производственно-торговое унитарное предприятие «СОФТКЛИМАТ»

УНП 193661022, 220114, г. Минск, ул. Макаенка, д. 12Е, пом. 298
 BY83 BELB 3012 001B S300 1022 6000, в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, просп. Победителей, 29, БИК
 BELBY2X
 тел. +375 29 563 38 32, softclimat@mail.ru

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

"05" сентября 2014 г.

Место составления: Минский городской клинический онкологический центр
 220013 г. Минск, пр. Независимости, 64

Обследование проводил: Шымко А.В. Частное Предприятие «Софтклимат»
 (Ф.И.О., должность, место работы)

проведен осмотр: Сплит-система Horizont 09H-03, контейнер отходов, улица

(наименование объекта, основные средства, марка, модель, инвентарный контейнер отходов, улица номер и др.)

Перечень выявленных дефектов	Характеристика выявленных дефектов	Перечень работ, необходимых для устранения выявленных дефектов	Наименование оборудования	Кол-во
Неисправен компрессор кондиционера	Кондиционер не запускается	Замена компрессора RA108M1C-4D	Сплит-система Horizont 09H-03	1

Замечание: В сплит-системе Horizont 09H-03, произвести замену неисправного компрессора

Директор

Заказчик

(подпись)

(подпись)

(подпись)

