УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
материально-технического обеспечения
МЧС Республики Беларусь
полковник внутренней службы
С.Д.Ефремов
16.12.2025 г.

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Наименование предмета закупки: «Водопенный пожарный ствол СВП или аналог»

Водопенный пожарный ствол СВП или аналог (ствол воздушно-пенный СВП) (далее – ствол) предназначен для формирования воздушно-механической пены низкой кратности из раствора пенообразователя в воде и направления её струи при тушении пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ствол должен соответствовать требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и подтверждаться документом об оценке соответствия требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 (декларацией о соответствии или сертификатом соответствия), а так же технической документации (паспорта, руководство по эксплуатации и др.) на продукцию в целях ее идентификации для установления соответствия технической документации, описанию предмета закупки и договору поставки.

Поверхности составных частей ствола не должны иметь трещин, посторонних включений и других дефектов, влияющих на прочность и герметичность ствола, а также ухудшающих их внешний вид. Острые углы и кромки на деталях должны быть притуплены. Крепление деталей и сборочных единиц должно исключать их самопроизвольное ослабление и отвинчивание, не предусмотренное конструкцией.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Показатели назначения должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Единица измерения	Значение
Рабочее давление	МПа	0,4-0,6
Кратность пены, не менее	$К_п$	6
Расход раствора пенообразователя, не менее	л/с	8
Дальность пенной струи (по крайним каплям), не менее	м	27
Масса ствола, не более	кг	1,3
Срок службы, не менее	лет	8

КОМПЛЕКТАЦИЯ

В комплект поставки должны входить:

1. ствол;
2. паспорт;
3. руководство по эксплуатации (допускается совмещенное с паспортом).



Рис.1. Общий вид

Разработал:

Главный специалист
подполковник внутренней службы Д.М.Ковальчук

Одобрено рабочей группой по рассмотрению описаний предмета закупки.

Протокол от _____№_____.