Приложение №1

Наименование	Кол-во	Характеристики и комплектность
Лот №1		
1. Аккумуляторная батарея 12V40Ah.	4 шт.	Аккумулятор необслуживаемый 12V40Ah. Marathon M 12V40 (или аналог) – 4шт. - напряжение 12В; - емкость С10 (1,8 В/эл., 20°С): 37Ач; - емкость С8 (1,75 В/эл., 25°С): 40Ач; - тип клеммы: F-M6; - максимальная длина: 198 мм; - максимальная ширина: 167 мм; - высота: 178 мм; - общая высота с контактами: 189 мм; - срок службы: не менее 12 лет; - необслуживаемый; - устойчивость к глубокому разряду.
2. Перемычки.	1 компл.	Перемычка для монтажа АКБ 12V40Ah (в комплекте: 3 шт.): гибкая, многожильная, длина - 100мм, под болт, сечение - 100 мм2, диаметр на кабельном наконечнике должен соответствовать диаметру крепежа поставляемой АКБ.
3.Перемычки.	1 компл.	Перемычка для подключения АКБ 12V40Ah к зарядному устройству (в комплекте 2 шт.): гибкая, многожильная, длина - 0,5 м, сечение - 10 мм2.
Лот №2		
1. Аккумуляторная батарея 2V420Ah.	24 шт.	Аккумулятор герметизированный свинцово-кислотный серии OPzV 2V420Ah. EnerSys (или аналог) – 24 шт. - длина – 145 мм; - ширина - 206 мм; - высота с контактами не более 520 мм; - напряжение 2 В; - емкость С10 420Ач; - срок службы не менее 18-20 лет; - необслуживаемый; - устойчивость к глубокому разряду.
2. Перемычки.	1 компл.	Перемычка для монтажа АКБ 2V420Ah (в комплекте: 22 шт. длиной 300мм; 1 шт. 500мм): гибкая, многожильная, длина - 30мм, под болт, сечение - 50 мм2, диаметр на кабельном наконечнике должен соответствовать диаметру крепежа поставляемой АКБ.
3. Перемычки.	1 компл.	Перемычка для подключения АКБ 2V420Ah к зарядному устройству (в комплекте 2 шт.): гибкая, многожильная, длина - 1,5 м, сечение - 50 мм2.

Для лотов №1-№2:

1. Обоснование:

Аккумуляторные батареи предназначены в качестве источника резервного питания для бесперебойной работы мини-АТС HiPath 3800, АТС СИС 4000-06.

2. Документация, которая должна входить в комплект поставки:

- паспорт, руководство по эксплуатации

Наименование	Кол-во	Характеристики
Лот №3		
1. Аккумуляторные батареи.	8 шт.	Аккумуляторные батареи Delta Battery 12В9Ач (или аналог) – 8 шт.: - напряжение 12 В; - емкость 9 Ач; - максимальная длина 151 мм; - максимальная ширина 65 мм; - максимальная высота 94 мм; - общая высота с контактами не более 100 мм; - вес не менее 2,65 кг; - срок службы не менее 5 лет; - необслуживаемый; - устойчивость к глубокому разряду.

Лот №4		
1. Аккумуляторные батареи.	4 шт.	Аккумуляторные батареи Yuasa NP 12В7Ач (или аналог) – 4 шт.: - напряжение 12 В; - емкость 7 Ач; - максимальная длина 151 мм; - максимальная ширина 65 мм; - максимальная высота 94 мм; - общая высота с контактами не более 100 мм; - вес не менее 2,5 кг; - срок службы не менее 5 лет; - необслуживаемый; - устойчивость к глубокому разряду.
Лот №5		
1. Аккумуляторные батареи.	8 шт.	Аккумуляторные батареи Yuasa NP 12В2,3Ач (или аналог) – 8 шт.: - напряжение 12 В; - емкость 2,3 Ач; - максимальная длина 178 мм; - максимальная ширина 34 мм; - общая высота с контактами не более 64 мм; - вес не менее 0,95 кг; - срок службы не менее 5 лет; - необслуживаемый; - устойчивость к глубокому разряду.

Для лотов №3-№5:

1. Обоснование:

Аккумуляторные батареи предназначены в качестве источника резервного питания для бесперебойной работы часовых станций ЕТС (4 шт.), часовой станции СТС, радиорелейной станции ALCOMA AL18F.

2. Документация, которая должна входить в комплект поставки:

- паспорт, руководство по эксплуатации.

Наименование	Кол-во	Характеристики и комплектность
Лот №6		
1. Аккумуляторные батареи.	24 шт.	Аккумуляторные батареи CSB Battery 12В5Ач (HRL 1223W) (или аналог) – 24 шт.: - тип аккумулятора: AGM серии HRL; - напряжение 12 В; - емкость 5 Ач; - максимальная длина 90 мм; - максимальная ширина 70 мм; - максимальная высота 102 мм; - общая высота с контактами не более 106 мм; - вес не менее 2,0 кг; - срок службы не менее 10 лет; - необслуживаемый; - устойчивость к глубокому разряду. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации.

Для лота №6:

1. Обоснование:

Аккумуляторные батареи предназначены в качестве источника резервного питания для бесперебойной работы системы промышленного видеонаблюдения.

2. Документация, которая должна входить в комплект поставки:

- паспорт, руководство по эксплуатации.