

Техническое задание
на приобретение оборудования по производству газообразного азота

1. Заказчик

ОАО «Зенит»
212000, г. Могилев, ул. Гришина, 94

2. Назначение задания

Комплекс оборудования по производству газообразного азота
(холодоосушитель, комплект фильтров, ресивер, азотный генератор, ресивер для азота, пылевой фильтр.)

3. Необходимые технические характеристики

- 3.1. Давление на входе: - 6-8 бар
- 3.2 Давление на выходе: - 6.3 бар
- 3.3. Точка росы: < - 45°C
- 3.4. Температурный диапазон: 5 до 50°C
- 3.5. Чистота азота 99,999%
- 3.6. Производительность комплекса при чистоте 99.999% : 6,0 - 8,0 м3/ч
- 3.7. Наличие датчика концентрации

4. Основные требования:

- 4.1. Срок гарантии не менее 24 месяцев.
- 4.2. Доставку осуществляет Поставщик за свой счет до г.Могилева, ул.Гришина,94.

5. Контактная информация


Главный энергетик Кунделев Д.В.
Ведущий инженер Коршунова Е.М.
Телефон: (0222) 75-96-45
Факс: (0222) 73 89 61
e-mail: emc@zenit.by

Ведущий инженер



Е.М.Коршунова


Главный энергетик



Д.В.Кунделев

Согласовано:

Заместитель главного
инженера по эксплуатации
и ремонту



В.В.Зеньков