

Оборудование для дооснащения шкафа ЧУТЗ

В-26-33-ТТО-2.1

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взап. инф. №						
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	В-26-33-ТТО	С	

(укрупненное название закупаемого оборудования, технологической линии, конструкций, изделий — кол-во)

(наименование объекта строительства)

№ п/п	Наименование ТМЦ	Единицы изме- рения	Кол-во
1.	R500-DI-32-011-000-AAA Модуль дискретного ввода, 24 VDC, 32 канала (4 группы по 8 каналов, общий "минус"), групповая гальваническая изоляция	шт.	1
2.	R500-CN-02-011-000-AAA Шасси с поддержкой резервирования для модулей ввода/вывода и источников питания (две шины данных, одна шина питания)	шт.	1
3.	R500-CL-36-001 Клеммная колодка обеспечивает подключение внешних сигнальных кабелей к модулям ввода/вывода.	шт.	1
4.	RNC1C0024+SNB05-E-A Реле интерфейсное RNC1C0024 с колодкой SNB05-E-A, винтовой зажим, 1C0, 6A(250VAC), 24VAC/DC, LED, W=6.2mm	шт.	32
5.	SN20B Перемычка гребневая 20P, оранжевый, для цоколя SNC	шт.	1
6.	0828734 UCT-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей	шт.	1
7.	0828736 UCT-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей	шт.	1
8.	VPR-2.5-TWIN-GY Клемма проходная, зажим push-in, 3 точки подключения, 2.5 кв.мм, серая	шт.	32
9.	D-VPR-2.5-TWIN Изолятор торцевой для клеммы	шт.	1
10.	SBF-10-5 Перемычка вставная, для клемм на 2.5 кв.мм, 10-и полюсная	шт.	2
11.	UK-E Торцевой фиксатор на рейку 35мм, ширина 9,5 мм	шт.	5
12.	MLK-A Держатель маркировки для стопора	шт.	1
13.	Монтажный комплект для установки и подключения	к-т	1
14.	Откорректированная конструкторская документация	к-т	1

Взаим. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

его нормальной эксплуатации.

2.1.2 Поставляемые изделия, включая модули ввода-вывода, шасси, клеммные колодки, интерфейсные реле, клеммы, переключки, элементы маркировки и монтажные принадлежности, должны быть взаимно совместимы, а также совместимы с техническими средствами, установленными в существующем шкафу ЧУТЗ.

2.1.3 До поставки оборудования поставщик обязан ознакомиться с предоставляемой Заказчиком технической документацией на существующий шкаф ЧУТЗ и уточнить совместимость поставляемого оборудования с его фактической комплектацией.

2.1.4 Поставщик должен подтвердить возможность установки и подключения поставляемого оборудования в составе существующего шкафа ЧУТЗ без замены исправного ранее установленного оборудования и без изменения конструкции шкафа, не предусмотренного настоящим техническим заданием.

2.1.5 Поставщик обязан выполнить корректировку имеющейся у Заказчика конструкторской

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	В-26-33-ТТО-2.1	с

2.4. Условия поставки, гарантия

- 2.4.1 Гарантийный срок на поставляемое оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приёмке оборудования, если изготовителем не установлен более длительный гарантийный срок.
- 2.4.2 Оборудование поставляется в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении до передачи Заказчику.
- 2.4.3 Поставщик должен иметь опыт поставки аналогичного оборудования для систем промышленной автоматизации.

Составил:

Главный специалист ОАТП РЧП «БЕЛТЭИ»

В.М. Свечко

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взап. инв. №						
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	В-26-33-ТТО-2.1	С	