

Техническое задание

На приобретение стоек конических СКЦ 11,5-34
Технические требования к закупаемой продукции.

Подлежат закупке;

Стойки конические центрифугированные СКЦ 11,5-34 -7 шт

Технические параметры;

№п.п	Техническая документация	Серия Б 3,507,1-3,04
1	Диаметр,мм	230,400,110,280
2	Марка бетона	B40-B60
3	Длина,м	11,5
4	Объем изделия, м3	0,553
5	Масса, ед. т.	1,65
6	Изгибающий момент, тс*м	3,4
7	Морозостойкость	F300-400
8	Водонепроницаемость	W10-20

Зам. гл. инженера



В.В.Новиченко

Главный энергетик



А.С.Дылейко