

Приложение №1 (для лота 1)

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1.	Предмет закупки	Кондиционер Haier 1U96WS1ERB (внешний блок)/AD96HN1ERA (внутренний блок) или аналог.
2.	Назначение закупаемого оборудования	Доведение климатических условий (охлаждение, вентиляция) в помещении подстанции ТП-25 до установленных проектных параметров.
3.	Перечень технических характеристик	Кондиционер Haier 1U96WS1ERB (внешний блок)/AD96HN1ERA (внутренний блок): Мощность охлаждения, кВт - 28 Мощность обогрева, кВт – 28,1 Воздухообмен (максимальный): 2580 м3/ч Питание 380-400/50/3 Тип хладагента: R410A
4.	Конструктивные требования	Конструкция оборудования должна обеспечить безопасность, надежность и удобство эксплуатации в течении установленного срока службы. Панель управления оборудованием должна быть оснащена кнопками для установки необходимых параметров и индикацией для визуального контроля работы. Оборудование должно иметь возможность регулировки температуры воздуха в помещении. Конструкционные, прокладочные и окрасочные материалы должны быть устойчивы к воздействию рабочей среды и атмосферы в течении установленного срока службы.
5.	Технические требования	Оборудование должно соответствовать требованиям настоящего технического задания, требованиям действующей в РФ технической документации, международных норм и правил.
6.	Документация, предоставляемая с поставляемым изделием	Руководство по эксплуатации, сертификат соответствия. Все предоставляемые документы должны быть составлены на русском языке или иметь перевод на русский язык.