

УЗ «Минская областная детская клиническая больница»
(наименование организации)

Код по ОКУД

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач
УЗ «Минская областная детская
клиническая больница»

Д.В.Зайцев
«29» сентября 2026 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 22

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «16» июня 2026г. № 374 в составе:

председателя комиссии	Заместитель главного врача (по технике)	В.Н.Налецкий
члены комиссии:	Инженер по эксплуатации зданий и сооружений	В.А.Камышик
	Ведущий инженер по охране труда	Н.С.Ярохович
	Ведущий юрисконсульт	Д.Д. Савражский
	Инженер	К.В.Малиновский
	Инженер-энергетик	А.В.Слобожанин
	Заведующий хозяйством	А.В. Рацинский
	Инженер по пожарной безопасности	Т.В. Кресеня

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: контрольно пропускного пункта (КПП) УЗ «Минская областная детская клиническая больница» и помещение рабочих по комплексному обслуживанию зданий.

Установлено, что в результате длительной эксплуатации входной двери кпп, выявлены следующие дефекты: деревянные коробки треснута. Дверные пороги сгнили, фурнитура менялась много раз. В помещении холодно. Нет плотности закрывания. В помещении рабочих по комплексному обслуживанию зданий входная дверь не закрывается, дверные петли не держатся, сломана фурнитура., дверное полотно перекошено в связи с чем двери не закрываются.

Комиссией установлено наличие стеснённых и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: отсутствуют
(перечень факторов)

Необходима закупка строительных материалов для устранения дефектов в рамках текущего ремонта

Работы будут выполняться собственными силами хозяйственно-обслуживающего персонала УЗ «МОДКБ»

Дефектный акт на закупку строительных материалов

Председатель	Зам. гл. врача (по технике)	В.Н.Налецкий
	(должность)	(инициалы, фамилия)
Члены комиссии:	Инженер по эксплуатации зданий и сооружений	В.А.Камышик
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Ведущий инженер по охране труда	Н.С. Ярохович
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Ведущий юрисконсульт	Д.Д. Савражский
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Инженер	К.В.Малиновский
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Инженер-энергетик	А.В.Слобожанин
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Заведующий хозяйством	А.В. Рацинский
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	Инженер по пожарной безопасности	Т.В. Кресеня


ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ пп	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1.	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С КРЕПЛЕНИЕМ АНКЕРАМИ	М2	4,31	
2.	ДВЕРИ ДСН 2040-860	ШТ.	1	
3.	ДВЕРИ ДСВ 2050- 1250	ШТ.	1	

Составил

Заведующий
хозяйством

(должность)



(подпись)

Рацинский .А. В.

(инициалы, фамилия)