


00911

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-
главный инженер

государственного предприятия

«Минсккоммунтеплосеть»

 Г.Л. Лукашевич
«20» 06 2024 г.

Нагрузки на теплоснабжение потребителей реконструируемых участков тепловых сетей от ЦТП 5/206: транзитные трубопроводы отопления и ГВС жилых домов по ул.Жуковского, 15; ул.Жуковского,19; ул.Жуковского,21; ул.Жуковского,23; ул.Жуковского,25; ул.Левкова, 13

Наименование объекта		Нагрузки (Гкал/час)			
Жилая часть		Qот	Qгвс	Qвент.	Qобщ.
1	ж.д. ул. Бакинская,18 корп.1	0,362	0,437	-	0,799
2	ж.д. ул. Бакинская,18 корп.2	0,196	0,248	-	0,444
3	ж.д. ул. Бакинская,20	0,479	0,617	-	1,096
4	ж.д. ул. Воронянского, 21	0,251	0,312	-	0,563
5	ж.д. ул. Воронянского, 23	0,251	0,312	-	0,563
6	ж.д. ул. Воронянского, 25	0,331	0,437	-	0,768
7	ж.д. ул. Воронянского, 27	0,641	0,630	-	1,271
8	ж.д. ул. Жуковского,15	0,282	0,352	-	0,634
9	ж.д. ул. Жуковского,17	0,346	0,352	-	0,698
10	ж.д. ул. Жуковского,19	0,287	0,352	-	0,639
11	ж.д. ул. Жуковского,21	0,175	0,282	-	0,457
12	ж.д. ул. Жуковского,23	0,248	0,285	-	0,533
13	ж.д. ул. Жуковского,25	0,174	0,282	-	0,456
14	ж.д. ул. Жуковского,27	0,191	0,306	-	0,497
15	ж.д. ул. Жуковского,29	0,767	1,0035	-	1,7705
16	ж.д. ул. Левкова, 12	0,182	0,232	-	0,414
17	ж.д. ул. Левкова, 13	0,522	0,679	-	1,201
18	ж.д. ул. Левкова, 14	0,374	0,449	-	0,823
19	ж.д. ул. Левкова, 15	0,390	0,509	-	0,899
20	ж.д. ул. Левкова, 17	0,442	0,585	-	1,027
21	ж.д. ул. Левкова, 19	0,248	0,282	-	0,53
	ИТОГО:	7,139	8,9435	-	16,0825
Нежилая часть					
1	ул. Бакинская,20, парикмахерская	0,003	0,001	-	0,004
2	ул. Бакинская,20, помещение №2 центр внеш.раб.	0,021	-	0,037	0,058
3	ул. Бакинская,20, помещение №3 центр	0,015	-	-	0,015

	внеш.раб.				
4	ул. Бакинская,20, помещение №4 центр внеш.раб.	0,02	-	-	0,02
5	ул. Бакинская,20, центр внеш.раб.	-	0,067	-	0,067
6	ул. Воронянского, 31, здание турист.- эколог.центр	0,159	0,097	-	0,256
7	ул. Жуковского,11, школа №30	0,734	0,17	1,028	1,932
8	ул. Жуковского,29, магазин ТУ-2 колбасы	-	0,0005	-	0,0005
9	ул. Жуковского,29, помещение ТУ-1 ОДО "Адиплюс"	0,01	0,002	-	0,012
10	ул. Жуковского,29, помещение ТУ-1 ФОЦ	0,001	0,001	-	0,002
11	ул. Левкова, 9, адм. зд.	0,501	0,738	0,768	2,007
12	ул. Левкова, 12, пом.ЖСПК	0,004	0,022	-	0,026
13	ул. Левкова, 16, адм. зд.	0,035	0,022	0,053	0,11
14	ул. Левкова, 18, адм. зд.	0,043	0,01	0,077	0,13
15	ул. Левкова, 19, адм. зд.	0,019	0,015	0,023	0,057
16	ул. Левкова, 19, центр обслуживания населения	0,048	0,023	0,055	0,126
17	ул. Левкова, 22, детский сад №53	0,155	0,140	0,047	0,342
	ИТОГО:	1,768	1,3085	2,088	5,1645

Начальник РТС- 3

Начальник ОР

С.В. Балкис

О.А. Схиртладзе