

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-
главный инженер Государственного
предприятия

"Минсккоммунтеплосеть"

Г.Л.Лукашевич

"19" 04 2026г.

Справка

о соотношении жилой и нежилой частей по объекту:

«Реконструкция транзитных трубопроводов в жилых домах по ул. Лещинского, 5, ул. Притыцкого, 72, 92, 94, 100, 104, 150; участков тепловых сетей между секциями жилого дома по ул. Кунцевщина, 4, жилого дома по ул. Кунцевщина, 6, жилого дома по ул. Лещинского, 17; участков тепловых сетей от жилого дома по ул. Лещинского, 13 до жилого дома по ул. Лещинского, 15, от жилого дома по ул. Притыцкого, 84 до ТК 24/549, от жилого дома по ул. Притыцкого, 112 до ТК 40/549 в г.Минске»

Нагрузки на теплоснабжение абонентов,запитанных от тепловых сетей,
подлежащих реконструкции

Наименование и адрес абонента	Нагрузка Гкал/ч			
	от	гвс	вент	общая
Жилая часть				
ул. Лещинского,5	0,355	0,352		
ул. Лещинского,13	0,24	0,387		
ул. Лещинского,15	0,24	0,387		
ул. Лещинского,17	1,695	1,714		
ул. Притыцкого, 72	0,355	0,352		
ул. Притыцкого, 84	0,4499	0,488		
ул. Притыцкого, 92	0,346	0,352		
ул. Притыцкого, 94	0,481	0,488		
ул. Притыцкого, 100	0,549	0,575		
ул. Притыцкого, 102	0,549	0,575		
ул. Притыцкого, 104	0,2091	0,2722		
ул. Притыцкого, 112	1,638	1,723		
ул. Притыцкого, 136	0,508	0,485		
ул. Притыцкого, 138	0,358	0,352		
ул. Притыцкого, 150	0,508	0,485		
ул. Кунцевщина, 4	1,448	1,481		
ул. Кунцевщина, 6	0,758	0,678		
Итого:	10,687	11,1462	0	21,8332
Нежилая часть				
Д/сад №527 ул. Притыцкого, 82	0,274	0,259	0,094	
Помещение ул. Притыцкого, 84	0,0011			
Помещение ТС ул. Притыцкого, 94	0,0013			
Помещения ул. Притыцкого, 104	0,0109	0,0098		
Д/сад №492 ул. Притыцкого, 116	0,225	0,399	0,079	
Магазин ул. Притыцкого, 144	0,065	0,067		
Магазин ул. Притыцкого, 146	0,023	0,038	0,03	
Банк ул. Кунцевщина, 2А	0,106	0,39		
Помещение ул. Кунцевщина, 4	0,008			
Поликлиника ул. Кунцевщина, 8	0,541	0,441		
Итого:	1,2553	1,6038	0,203	3,0621
Всего:	11,9423	12,75	0,203	24,8953

Начальник РТС-5

Начальник ОР

Р.А. Долотов

О.А. Схиртладзе