Форма С-

ГУ "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Малоритского района" Код по ОКУД

(наименование организации)

УТВЕРЖДАЮ

"03" 04 2026г

Управляющий _____ /И.В.Адамович

Дефектный акт

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 137 от 10 апреля 2026 года в составе:

Председатель комиссии: заместитель управляющего _____ С.А. Хотынюк

заместитель председателя комиссии: заместитель начальника управления централизованного хозяйственного обслуживания Л.Н.Коробейко

(должность) *(инициалы, фамилия)*

члены комиссии:

начальник отдела финансовых расчетов Н.В.Кручек

(должность) *(инициалы, фамилия)*

инженер по пожарной безопасности управления централизованного хозяйственного обслуживания О.В.Шишацкий

(должность) *(инициалы, фамилия)*

инженер-теплотехник управления централизованного хозяйственного обслуживания С.В.Кривенко

(должность) *(инициалы, фамилия)*

начальник отдела по учету имущества А.А.Погорельс

(должность) *(инициалы, фамилия)*

заведующий сектором по обеспечению деятельности исполкомов первичного уровня И.В.Остапук

(должность) *(инициалы, фамилия)*

составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта:

Текущий ремонт системы отопления УО «Малоритский государственный детский сад № 2»

обнаружена ситуация: утечка теплоносителя в результате коррозии трубы.
Силами персонала учреждения вид данного ремонта провести не возможно.
С целью устранения выявленных дефектов, необходимо выполнить указанный ниже перечень работ.

Комиссией установлено наличие стеснённых и усложнённых условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: нет

Работы следует производить с применением следующих механизмов: средства мало механизации, прочие машины и механизмы.

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
Дата начала разработки сметной документации: _____
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ:

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: согласно трудозатрат на выполнение указанного объема работ по сметной документации.

Председатель комиссии: заместитель управляющего _____ С.А. Хотынюк

заместитель председателя комиссии: заместитель начальника управления централизованного хозяйственного обслуживания Л.Н.Коробейко

(должность) (инициалы, фамилия)

члены комиссии:

начальник отдела финансовых расчетов Н.В.Кручек

(должность) (инициалы, фамилия)

инженер по пожарной безопасности управления централизованного хозяйственного обслуживания О.В.Шишацкий

(должность) (инициалы, фамилия)

инженер-теплотехник управления централизованного хозяйственного обслуживания С.В. Кривенко

(должность) (инициалы, фамилия)

начальник отдела по учету имущества А.А.Погорельск

(должность) (инициалы, фамилия)

заведующий сектором по обеспечению деятельности исполкомов первичного уровня И.В. Остапук

(должность) (инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№ п/п	Виды выполняемых ремонтных работ	Ед. изм.	Кол-во	Материал
1	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы	1000 м3 объема здания	3,8	
2	Ремонт водопровода диаметром 32 мм	100 м ремонти-руемого	0,02	

Составил: инженер – сметчик _____ / Н.Б. Сосновская /

«____»_____ 2026 г.

Составил: инженер - теплотехник _____ / С.В. Кривенко /

«03» 11 2026 г.