ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Огнетушитель углекислотный ОУ – 5; ручной
2. Масса заряда – 5,0 кг;
3. Класс пожара – В С Е;
4. Комплектация – шланг с раструбом.

Заведующий хозяйством Р.Н.Пашкевич

28.09.2026г.