Приложение №1 к приглашению к участию в закупке
сенсоров для датчиков-газоанализаторов стационарных

№ п/п	Наименование закупаемого товара	ЕИ	Кол-во
1. (106617, 1)	Инфракрасный сенсор Метан CH4 PREMIER Platinum Infrared Hydrocarbon Sensor тип MSH-P-HCP/NC/3/V/N/XTR с диапазоном измерения от 0 % до 5 % CH4 P - PREMIER SENSOR HCP – HYDROCARBON-PLATINUM NC – NON-CERTIFIED 3 – количество контактов: 3 штырька V – по напряжению N – полярность подключения: NEGATIVE XTR – расширенный температурный диапазон Разъёмы RX и TX представляют собой контактные площадки. Заказной код: 3013862590 Допускается аналог с техническими характеристиками не хуже заявленных, совместимый с газоанализатором CCC-903ME.	Шт.	2
2. (106617, 2)	Электрохимический сенсор Сероводород H2S тип H2S-A1 Hydrogen Sulfide Sensor для диапазона измерения массовой концентрации: от 0 до 10 мг/м3 Количество контактов: 3 штырька Окружающая температура: от минус 30 °C до 50 °C Допускается аналог с техническими характеристиками не хуже заявленных, совместимый с газоанализатором CCC-903ME.	Шт.	2
3. (106617, 3)	Термокаталитический сенсор Метан CH4 тип CH-A3 Combustible Gas Pellistor для диапазона измерения Водород H2: от 0 % до 50 % НКПР / от 0 % до 2 % об. д.; от 0 % до 100 % НКПР / от 0 % до 4 % об. д Количество контактов: 3 штырька. Окружающая температура: от минус 40 °C до 55 °C Напряжение – 3,0 В, мощность – 1,4 Вт Чувствительность / выходной сигнал: 15-22 мВ Диаметр (типоразмер): 20.25 мм Допускается аналог с техническими характеристиками не хуже заявленных, совместимый с газоанализатором CCC-903ME.	Шт.	2

Документация, которая предоставляется вместе с предложением и должна входить в комплект поставки:

1. Инструкция по монтажу, обслуживанию, ремонту и эксплуатации.
2. Спецификация, в которой указаны технические данные на предлагаемый к поставке товар.

Документация, которая предоставляется при поставке оборудования:

1. Паспорт и/или формуляр, выданный производителем или поставщиком.

Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента поставки.