Форма С-1

Государственное предприятие
"Минсккоммунтеплосеть"

(наименование организации)

РТС №6

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора –
главный инженер

Г.Л.Лукашевич

«14» 10 2026г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 85 от 30.01.2025
в составе:

Председателя комиссии

Заместитель главного инженера по ремонту — *Руфкина П.А.*
(должность) (фамилия, инициалы)

Членов комиссии:

начальника ОППР — *Забелло С.А.*
(должность) (фамилия, инициалы)

начальника РТС №6 — *Сакова С.А.*
(должность) (фамилия, инициалы)

зам.начальника РТС №6 — *Panyta A.B.*
(должность) (фамилия, инициалы)

Составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта
Котел КВ4,0-0,9 №1(инв.н.:15092885), расположенный по адресу мини-ТЭЦ Березогорская, 9
(наименование объекта)
установлено, что: течь и изменение геометрии эллиптического днища жаровой трубы котла. Необходимо проведение ремонта с заменой деформированного эллиптического днища жаровой трубы.
(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем)

Председатель комиссии
Заместитель главного инженера по ремонту — *П.А.Руфкин*

Членов комиссии:

начальник ОППР — *С.А. Забелло*

начальника РТС-6 — *С.А. Саков*

Зам.начальника РТС-6 — *А.В. Panyta*

Примерный (укрупненный) перечень видов работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Разработка ППР на производство работ			
2.	Демонтаж наружного усиливающего эллиптического днища Ду1100	шт	1	
3.	Демонтаж и извлечение внутреннего поврежденного эллиптического днища Ду1100	шт	1	
4.	Монтажно-сварочные работы нового внутреннего эллиптического днища. Выполнение прихваток стыкового соединения. Сварка кольцевого стыкового шва. Толщина стенки 6 мм	шт	1	
5.	Монтажно-сварочные работы наружного эллиптического днища. Выполнение прихваток стыкового соединения. Сварка кольцевого стыкового шва. Толщина стенки 6 мм	Шт.	1	
6.	Контроль качества сварных соединений.			
7.	Контроль на герметичность. Оформление отчетно-сварочной документации.			

Составил *Начальник РТС-6* (должность служащего) _____ (подпись) *С.А. Саков* (инициалы, фамилия)

«14» 10.2026 г.