Утверждаю
Директор КУП «СЛМЗ»
Э. И. Подгайский

«27» 10 2026г.

Техническое задание

на закупку подогревателя водо-водяного секционного

КУП «Сморгонский литейно – механический завод», объявляется процедура закупки на приобретение подогревателя водо-водяного секционного

1. Технические требования:

Наименование	подогреватель водо-водяной секционный (ПВВ 114-200№7)
Общая площадь нагрева	1,76 м^2
Расчётное давление воды, МПа (кгс/см^2)	1,0 (10)
Рабочее давление воды, МПа (кгс/см^2)	1,0 (10)
Пробное гидравлическое давление, МПа (кгс/см^2)	1,3 (13)
Расчётная температура, ^{0}С	200
Рабочая температура греющей воды, ^{0}С, не более	150
Максимальный перепад температур нагреваемой и греющей стороны, ^{0}С, не более	45
Тепловой поток секции, кВт	39,9
Площадь сечения для одной секции, м^2: - межтрубного пространства - трубного пространства	 0,00500 0,00293
Количество секций, шт	2
Трубки	Латунные (18х1,0 мм)
Расчётное число циклов нагружения, не более	1000
Назначенный (расчётный) срок службы, лет	15

Старший мастер участка (паросилового) И.В.Костюшевский

Согласовано:

Заместитель директора - главный инженер И. В. Сорока

код ОКРБ