УТВЕРЖДАЮ
Главный врач УЗ «НЦГБ»
_____ И.Г.Шеменкова
«__11__» ____11_____2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку услуг по ремонту источников бесперебойного питания

1. Общие требования

1.1. Наименование подлежащих закупке: услуги по ремонту источников бесперебойного питания

1.2. Код согласно классификатору ОКРБ 007-2012: 33.14.11.500 «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрораспределительной и регулирующей аппаратуры».

1.3. Ориентировочная стоимость государственной закупки: 2173,20 бел.руб.

1.4.Источник финансирования: бюджет города Новополоцка

1.5. Объем закупаемых работ, условия и сроки оплаты:

№ п/п	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)	Требования, предъявляемые к работам	Объем работ	Условия оплаты работ	Срок выполнения работ
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по ремонту источников бесперебойного питания согласно приложению 1.	Согласно технической эксплуатационной документации производителя оборудования, необходимо восстановить работоспособность оборудования.	Лот 1	По факту выполненных работ на основании подписанного сторонами акта выполненных работ.	Выполнение работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора.

1.6. в стоимость предложения должны быть включены: стоимость ремонтных работ, стоимость запасных частей, а также все налоги, сборы, транспортные расходы и надбавки.

2. Технические (специальные) требования, предъявляемые к услугам

2.1. Содержание, порядок и качество выполнения услуг по ремонту источников бесперебойного питания осуществляется в соответствии с требованиями эксплуатационной и технической документации производителя.

2.2. Запасные части должны быть 100% совместимы с оборудованием, а также должны быть новыми (которые не были в употреблении, ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены их потребительские свойства и качества).

2.3. Допускается использование аналога запасной части, по качеству и техническим характеристикам не ниже указанных.

2.4. Доставка запасных частей для проведения ремонта источников бесперебойного питания осуществляется Исполнителем и за его счет.

2.5. Все услуги по ремонту источников бесперебойного питания производятся на территории Заказчика в рабочее время с 8:00 до 16:00.

2.6. Выполненные услуги по ремонту источников бесперебойного питания оформляются актом выполненных работ.

2.7. Специалистом, выполнившим работы по ремонту источников бесперебойного питания, после окончания работ производится соответствующая запись в журнале технического обслуживания и ремонта техники Заказчика.

2.8. Гарантийный срок на оказанные услуги по ремонту источников бесперебойного питания составляет не менее *12 (двенадцати)* месяцев и исчисляется со дня подписания Сторонами акта выполненных работ.

2.9.Гарантийный срок на замененные в ходе ремонта запасные части, материалы устанавливается в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее *12(двенадцати)* месяцев и исчисляется со дня подписания Сторонами акта выполненных работ.

2.10. В случае некачественного ремонта, обнаруженного в гарантийный период, Исполнитель обязуется приступить к устранению неисправности в течение 2 (двух) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на период нахождения источников бесперебойного питания в ремонте.

Разработал: инженер
(по радиационной безопасности) Н.Н.Астапенко

Согласовано:
Начальник отдела по ремонту
оборудования Е.В. Хромова

Юрисконсульт В.В.Гордеева

Приложение 1
на закупку услуг по ремонту источников
бесперебойного питания

Номер лота	Наименование оборудования	Тип, марка	Год выпуска	Заводской номер	Кол-во, шт.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Источник бесперебойного питания	Riello UPS VSD 2200 A3 NP BVSD2K2 AA3NP	2016	ME30VLC3 0003717 ME30VLC3 0003718	1 1	Акт дефектации СООО «ИНЭЛТ» от 13.10.2026

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор СООО «ИНЭЛТ»
_____ Геккель С.В.

АКТ дефектации

аккумуляторных батарей, рекомендуемых к замене в связи с низкой остаточной ёмкостью (< 50%)
для оборудования ИБП, установленного по адресу:
УЗ "Новополоцкая больница", г. Новополоцк, ул. Гайдара, 4.

г. Минск

"13" октября 2026 г.

№	Тип АКБ	Средняя остаточная ёмкость комплекта АКБ	Остаточная ёмкость самой изношенной АКБ	Количество
	Riello UPS VSD 2200 A3 NP BVSD2K2AA3NP S/N: ME30VLC30003717.			
1	Аккумуляторная батарея DELTA HR 12-9, 12В 9Ач	49%	38%	6
	Riello UPS VSD 2200 A3 NP BVSD2K2AA3NP S/N: ME30VLC30003718.			
2	Аккумуляторная батарея DELTA HR 12-9, 12В 9Ач	47%	38%	6

Производитель работ СООО «ИНЭЛТ» _____ Маскалик А.Г.