1. Наличие у производителя подтверждающих документов соответствия техническим регламентам Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза обязательно.
2. Кабели на напряжение до 1 кВ, в том числе контрольные кабели, подлежат сертификации или декларированию согласно требованиям ТР ТС 004/2011.

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	6054 1-

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	26165-46/1-ЭМ.СО			
						ОАО «Завод горного воска» «Техническая модернизация площадки налива парафиновой эмульсии в автоцистерны» в производственном корпусе 46, инвентарный номер по бухгалтерскому учету 056 ОАО «Завод горного воска» по адресу: Минская область, Пуховичский район, г.п. Свислочь, ул. Партизанская, д. 2»			
ГИП		Ахрамович			08.26	Площадка налива парафиновой эмульсии в автоцистерны	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.		Филатова			08.26		С	1	6
Нач. отд.		Величко			08.26				
Гл. спец.		Медведь			08.26	Спецификация оборудования, изделий и материалов.	ОАО «ГИАП» г. Гродно		
Пров.		Приписнов			08.26				
Разраб.		Леонов			08.26				

Изм.	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных	Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
	Номера листов (страниц)							

Таблица регистрации изменений

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	60541

						26165-46/1-ЭМ.СО	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		2

Инв № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
60541-		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Электрооборудование							
	1. Автоматический выключатель дифференциальный,				шт.	1		
	230В, 2 полюса, 10А хар. С, УЗО 30мА, 6 кА							
	2. Автоматический выключатель дифференциальный,				шт.	1		
	230В, 2 полюса, 16А хар. С, УЗО 30мА, 6 кА							
	3. Автоматический выключатель,				шт.	1		
	230В, 1 полюс, 6,3А хар. С, 6 кА							
	Кабельные изделия							
	Кабель силовой с медными	ГОСТ 31996-2012						
	жилами с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке,							
	на напряжение 0,66 кВ сечением мм2:							
	4. 3х 1,5 мм2	ВВГнг(А)-LS			м	115		
	5. 3 х 2,5 мм2	ВВГнг(А)-LS			м	85		
	6. 3 х 10 мм2	ВВГнг(А)-LS			м	120		

Инв № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
60541-		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Провод медный с ПВХ изоляцией							
	7. 1 х 2,5	ПВ-1			м	10		
	8. 1 х 10	ПВ-1			м	5		
	Арматура кабельная							
	Муфта концевая термоусаживаемая для кабеля 0,66 кВ,							
	внутренней установки							
	9. 3ПКТ-1-1,5/10-нг-LS				шт.	6		
	Электромонтажные изделия							
	10. Лоток перфорированный L=3000, B=50, H=50,	352620HDZ			шт.	9		
	11. Лоток лестничный L=6000, B=200, H=80,	LA8020HDZ			шт.	1		
	12. Крышка лотка L=3000, B=50	35514HDZ			шт.	9		
	13. Металлорукав Ø32	Р3-Ц-ПВХ-32			м	10		

Инв № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
60541-		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Заземление и защита от статического электричества							
	14. Устройство заземления автоцистерн,	УЗА-2МК-04			компл.	1		
	230В, IP54	(230АС)-УХЛ1						
	15. Полоса 4х25, оцинкованная				м	15		
	16. Наконечник для провода ПуГВ 1х6				шт.	10		
	17. Провод, желто-зеленый	ПуГВ-1х6			м	5		
	18. Электрод заземления D=16 мм, L=1,5 м в составе:	PROxima			шт.	2		
	штырь заземлителя, стальной 1,5 м;	арт. gc-e1202						
	наконечник заземлителя стальной;	арт. gc-e1402						
	зажим «штырь-полоса-прут»;	арт. gc-g3116						
	19. Контрольный зажим «полоса-полоса»	арт. lp-g3203			шт.	1		
	20. Траншея Т-1	Арх.1.105.03тм			м	2		
	21. Профиль Z-образный, 2 м	BPM3520HDZ			шт.	1		

Инв № подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№
00541		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Оборудование и материалы системы электрообогрева	Raychem или аналог						
	22. Саморегулируемый греющий кабель, 25 Вт/м,	8XTVR2-CT			м	37		
	230В, максимальная температура до 250°С,							
	оболочка фторполимерная							
	23. Набор для подключения нагревательного кабеля	C25-100			шт.	1		
	24. Концевая заделка нагревательного кабеля	E-100-E			шт.	1		
	25. Крепежная лента из стекловолокна (16 м/ рулон)	GS-54			шт.	2		
	26. Предупредительная табличка	LAB-ETL-RU			шт.	10		
	27. Хомут для труб диам. 40-90 мм	PSE-090			шт.	3		
	28. Термостат с датчиком температуры,	Raystat V5			шт.	1		
	уставка 0-90°С, температура датчика до 250°С							
	29. Набор для прохода через теплоизоляцию	IEK-25-04			шт.	2		