1. Наличие у производителя подтверждающих документов соответствия техническим регламентам Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза обязательно.
2. Кабели на напряжение до 1 кВ, в том числе контрольные кабели, подлежат сертификации или декларированию согласно требованиям ТР ТС 004/2011.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл. 54384

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
1	1	~	920-26		08.26

26165-46/1-ЭН.СО

ОАО «Завод горного воска»
«Техническая модернизация площадки налива парафиновой эмульсии в автоцистерны» в производственном корпусе 46, инвентарный номер по бухгалтерскому учету 056 ОАО «Завод горного воска» по адресу: Минская область, Пуховичский район, г.п. Свислочь, ул. Партизанская, д. 2»

Утв.	Ахрамович		05.26
Н.контр.	Акстин		05.26
Нач. отд.	Величко		05.26
Гл. спец.	Медведь		05.26
Пров.	Приписнов		05.26
Разраб.	Филатова		05.26

Площадка налива парафиновой эмульсии в автоцистерны	Стадия	Лист	Листов
	С	1	1.1 (65)
Спецификация оборудования, изделий и материалов	ОАО «ГИАП» г. Гродно		

Изм.	Изменённых	Заменённых	Новых	Аннулированных	Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
	Номера листов (страниц)							
1	1	–	–	6	5	920-26		08.26

Таблица регистрации изменений

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. -54384

Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

26165-46/1-ЭН.СО

Лист 2

Инв № полл.	Полп. и лата	Взам. инв.№
-5139		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
	Оборудование							
	1. Прожектор со светодиодными источниками	GALAD Эверест			шт.	2		
	света ~220 В, 50 Гц, 100 Вт, IP65, У1,	ДО02-100-001						
	крепление с помощью лиры, световой поток	с линзами 0016						
	8361 лм, со вторичной концентрирующей	или аналог						
	оптикой							
	2. Выключатель пакетный, Iн=16 А, IP56	ПВ1-16УХЛ156Б			шт.	1		
		или аналог						

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	26165-46/1-ЭН.СО	Лист 3

Инв № полл.	Полп. и лата	Взам. инв.№
-54384		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
	Кабельные изделия							
	Кабель силовой бронированный с медными							
	жилами с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке,							
	на напряжение 0,66 кВ сечением мм^2:							
	3. 3 х 2,5	ВБбШвнг(А)			м	20		
	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ							
	изоляцией, в ПВХ оболочке, на							
	напряжение 0,66 кВ сечением мм^2:							
	4. 3х1,5	ВВГнг(А)			м	5		
	5. Провод медный гибкий сечением 1 х 6 мм^2	ПуГВ			м	1		
	Арматура кабельная							
	6. Муфта термоусаживаемая концевая для трехжильного	3ПКВтБнг 1-HF-2,5			шт	2		
	бронированного кабеля с ПВХ изоляцией на	или аналог						
	сечение жилы 2,5 мм^2 наружной установки							

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	26165-46/1-ЭН.СО	Лист 4

Инв № полл.	Полп. и лата	Взам. инв.№
-54384		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код изделия, материала	Завод-изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса единицы, кг	Примечание
	Прокат черных металлов							
	7. Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93	Ст3пс4			т	0,03		
	Электромонтажные изделия							
	8. Z-образный профиль, L=300 мм стальной,				шт.	1		
	горячего оцинкования не менее 40 мкм,							
	толщиной металла 2,5 мм							
	9. Лоток перфорированный стальной, горячего				шт.	4		
	оцинкования не менее 40 мкм, толщиной							
	металла 1,0 мм (2000х50х50 мм)							
	10. Крышка лотка стальная, горячего				шт.	4		
	оцинкования не менее 40 мкм, толщиной							
	металла 0,8 мм (2000х50 мм)							
	11. Коробка ответвительная, IP40	КОР-74У1,5			шт.	1		
		или аналог						

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	26165-46/1-ЭН.СО	Лист 5