УНП 100308563

Міністэрства энергетыкі Рэспублікі Беларусь

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
па паліву і газіфікацыі «Белпалівагаз»
(ДВА «Белпалівагаз»)

Вытворчае рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства «МІНГАЗ» (УП «МІНГАЗ»)

вул. Батанічная, 11/1, 220037, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
Тэл. (017) 2992880, факс (017) 3663633
e-mail:root@mingas.by, http://mingas.by
р/р BY17AKBB30121087600145300000 у ЦБП № 514 ААТ
"ААБ Беларусбанк", БІК AKBBBY2X, УНП 100308563,
ОКПО 03000992

Министерство энергетики Республики Беларусь

Государственное производственное объединение
по топливу и газификации «Белтопгаз»
(ГПО «Белтопгаз»)

Производственное республиканское унитарное предприятие «МИНГАЗ» (УП «МИНГАЗ»)

ул. Ботаническая, 11/1, 220037,г. Минск, Республика Беларусь Тел. (017) 2992880, факс (017) 3663633,
e-mail:root@mingas.by, http://mingas.by
р/с BY17AKBB30121087600145300000 в ЦБУ № 514 ОАО
"АСБ Беларусбанк", БИК AKBBBY2X, УНП 100308563,
ОКПО 03000992

СТБ ISO 9001
ISO 9001
СТБ ISO 14001
ISO 14001
СТБ ISO 45001
ISO 45001
СТБ ISO/IEC 27001
СТБ ISO 37001
СТБ ISO 39001

26.10.2026 № 02-21-2209
На № 05-7/7202 от 19.10.2026

ГП «Минсккоммунтеплосеть»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на присоединение к газораспределительной системе

1. **Наименование объекта:** «Возведение центрального теплового пункта в районе ул. Калинина, 28а в г.Минске».
2. **Место расположения объекта:** г. Минск, ул. Калинина, 28а.
3. **Назначение использования газа:** распределительный газопровод для технологических нужд.
4. **Источник газоснабжения:** объект газораспределительной системы УП «МИНГАЗ».
5. **Точка (-и) присоединения:** действующий распределительный газопровод среднего давления III категории свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно диаметром 125 мм после ответвления к ГРП № 93 расположенного по адресу: г. Минск, ул. Калинина, 32А.
6. **Объемы газопотребления, тыс.нм^3/год:** -.
7. **Максимальный часовой расход газа, м^3/ч:** -.
8. **Суммарная мощность газоиспользующих установок, МВт:** -.
9. **Необходимость сооружения на объекте газорегуляторного (шкафного газорегуляторного) пункта (ГРП, (ШРП), газорегуляторной установки (ГРУ), комбинированного регулятора (КРД), принятия мер по защите газопроводов от коррозии (для стальных газопроводов):** обеспечить неразрывность существующей системы защиты от коррозии и старения стальных подземных газопроводов.
10. **Требования к установке автоматики, приборов учета и контроля** (тип автоматики, телемеханики и связи, учета расхода газа): - .
11. **Требования к потребителю для присоединения к газораспределительной системе:**

11.1. присоединение к действующему газопроводу возможно при соблюдении требований настоящих технических условий, а также выполнения условий и требований утвержденного задания на проектирование;

11.2. обеспечить размещение объектов строительства и застройку территорий, проектирование и строительство зданий и сооружений до объектов газораспределительной системы, в том числе средств их защиты от электрохимической коррозии, средств их электроснабжения и связи с соблюдением обязательных требований технических нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, включая строительные нормы и иные правила, либо обеспечить их вынос из-под пятна застройки;

11.3. предусмотреть демонтаж и передачу в УП «МИНГАЗ» отключающего устройства № 978 расположенного вблизи котельной расположенной по адресу: г. Минск, ул. Калинина, 28а;

11.4. предусмотреть демонтаж (тампонаж) отключаемых участков газопровода в соответствии с действующими ТНПА;

11.5. применять оборудование (технические устройства) на право изготовления конкретных моделей (типов), которых имеется разрешение, выданное в соответствии с законодательством об административных процедурах, или соответствующие требованиям технических регламентов Таможенного союза, евразийского экономического союза и иных международно-правовых актов, составляющих право Евразийского экономического союза, с учетом их пригодности к условиям эксплуатации;

11.6. конструкция оборудования (технических устройств) должна обеспечивать надежность, долговечность и безопасность эксплуатации в течение назначенного срока службы, а также возможность их ремонта и замены отдельных узлов (блоков);

11.7. оборудование (технические устройства) должны выполнять свои функции при рабочем давлении, установленном составе газа, температуре, погодных условиях в соответствии с проектной документацией и эксплуатационной документацией изготовителя, обеспечивая безопасность при нормальном режиме работы и в случае возможных отказов оборудования;

11.8. эксплуатационные документы изготовителя оборудования (технических устройств) должны содержать указания и меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при их монтаже, наладке и эксплуатации, в том числе техническом обслуживании, ремонте, техническом диагностировании в течение назначенного срока службы, а также консервации, выводе их из эксплуатации и быть заверены.

12. После окончания строительно-монтажных работ предоставить в УП «МИНГАЗ», в электронном виде проектную и исполнительную документацию (разрешительную документацию на проектирование и строительство объекта, акт приемки в эксплуатацию объекта газораспределительной системы и газопотребления, строительный паспорт, сертификаты и паспорта на материалы и оборудование, рабочие чертежи плана и профиля сети с нанесённым красным цветом фактическим расположением сети, сварочная схема, зарегистрированную в организации, определенной органами местной власти исполнительную съемку наружных сетей и сооружений, узла присоединения).

Подключение (врезку) объекта к газораспределительной системе осуществляет газоснабжающая организация.

13. Настоящие технические условия действуют:

в течение двух лет – с даты их выдачи до начала строительно-монтажных работ;

после начала строительно-монтажных работ – до приемки объекта в эксплуатацию.

Ранее направленное письмо от 26.08.2026 № 02-28-1926 считать недействительным.

Начальник ПТУ	Документ подписан ЭЦП Сведения о сертификате 40E6 47AE E29E E4FB 0029 B7C8 Действителен: 03.12.2024 – 02.12.2026 Владелец сертификата: Яскевич Виталий Владимирович	Яскевич В.В.

02 Жуковский 299 29 21