УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора
ОАО «Гомельский жировой комбинат»
_____ А.В.Масан
«17» 11 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку узла технического учёта пара

1. **Цель и назначение предмета закупки:** Предназначен для учёта расхода пара.
2. **Предмет закупки:** Узел технического учёта пара.
3. **Требуемое количество:** 1 шт.
4. **Код ОКРБ 007-2012:** 26.51.52.350 (Расходомеры электронные (кроме измерителей подачи жидкостей, гидрометрических лопастных колес)).

Место установки: котельная ОАО «Гомельский жировой комбинат», расположенная по адресу: Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Ильича, 4.

5. **Технические характеристики:**

- измеряемая среда насыщенный пар
- давление измеряемой среды 0,3-0,6 МПа (3-6Бар)
- температура измеряемой среды 160-180°С
- средний расход среды 4 т/ч.
- диаметр трубопровода Ду150
- допустимая погрешность не более 1,5%

6. **Комплектность**

1) Вихревой расходомер
2) Преобразователь давления
3) Преобразователь температуры (термометр сопротивления или термопара)
4) Корректор (сумматор)
5) Комплект монтажных частей (фланцы, карманы, бобышки)
6) Техническая документация на приборы измерения

7. **Основные требования к предмету закупки**

Комплект приборов входящих в состав узла технического учёта пара должен быть новым (не бывшей в употреблении).

Все приборы входящие в состав узла технического учёта пара должны быть внесены в государственный реестр средств измерений (СИ) РБ

Узел технического учёта пара или все входящие в него приборы измерения должны сопровождаться всей необходимой технической документацией (паспорт, техническое описание, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат качества, свидетельства о поверке и др.).

Монтаж, пусконаладочные работы, техническое обслуживание поставляемого оборудования являются предметом отдельно заключаемого договора и не входят в состав настоящей закупки

Упаковка поставляемого оборудования должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Стоимость упаковки должна входить в стоимость предложения.

Корректор (сумматор) должен вести часовой, суточный и месячный архивы, фиксировать нештатные ситуации и иметь энергонезависимую память

Срок поставки оборудования – минимально возможный, не более 30 календарных дней с даты заключения договора или даты перечисления предоплаты.

Условия поставки – DDP г. Гомель, ул. Ильича, 4., или иные условия поставки.

В стоимость предложения должны быть включены все расходы, которые несет Поставщик при поставке оборудования: материальные, накладные, коммерческие, транспортные расходы; трудовые затраты, и т.п.

Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев от даты поставки.

Члены комиссии:

Главный инженер	Е.В. Скомарох
(должность)	*(подпись , расшифровка подписи)*
Главный механик	А.С. Бондарев
(должность)	*(подпись , расшифровка подписи)*
Главный энергетик	Д.С. Кривоносов
(должность)	*(подпись , расшифровка подписи)*
Ведущий инженер-механик	С.А. Лушаков
(должность)	*(подпись , расшифровка подписи)*

«17» 11 2016 г.