ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов

1. Общие сведения и предмет работ.

Проведение планового технического обслуживания, текущего ремонта и устранение неисправностей, аварийно-технического обслуживания и диспетчерский контроль, подготовка к техническому освидетельствованию и электрофизическим измерениям.

2. Характеристика и перечень оборудования.

№ п/п	Марка лифта	Рег.№ лифта (инв.№)	Тип лифта	Год выпуска	Год ввода в эксплуатацию	Место установки
1	ЛП-0610БМЭ	24-32-0655	Пассажирский	2011	2012	АБК (Долгобродская, 17)
2	ЛП-0610БМЭ	24-32-0656	Пассажирский	2011	2012	АБК (Долгобродская, 17)
3	ЛП-0401К	24-32-25867	Пассажирский	2020	2020	Общежитие №2 (Ботаническая, 25)
4	ПГ-239	019909	Малый грузовой (100кг)	2022	2022	Столовая АБК (Долгобродская, 17)
5	ГЛЗ.РПШ.100	019919	Грузовой подъёмник (100кг)	2022	2022	Столовая КЦ (Долгобродская, 17)

3. Состав, объём и порядок выполнения работ.

Работы выполняются в соответствии с требованиями Правил по обеспечению промышленной безопасности лифтов, строительных грузопассажирских подъёмников, эскалаторов, конвейеров пассажирских (утв. постановлением МЧС РБ от 30.12.2020 № 56), ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» и руководств по эксплуатации (РЭ) заводов-изготовителей.

1. **Плановое техническое обслуживание (ЕТО, ТО-1, ТО-3, ТО-6, ТО-12):**
   - проведение регулярных осмотров, проверки, чистки, смазки и регулировки узлов, механизмов, тормозных систем, дверей шахты и кабины, приборов и устройств безопасности;
   - проверка точности остановки кабины, освещения шахты, приямка, машинного помещения и кабины, исправности двухсторонней переговорной связи;
   - ведение журналов технического обслуживания и осмотров.

2. **Текущий ремонт и устранение неисправностей:**
   - замена быстроизнашивающихся деталей и расходных материалов

3. **Аварийно-техническое обслуживание (АТО) и диспетчерский контроль:**
   - круглосуточный приём заявок диспетчерской службой и выезд лифтовой аварийной службы *(в т.ч. в выходные и праздничные дни)*;
   - освобождение пассажиров из остановившейся кабины лифта в срок **не более 15 минут** (или в пределах норматива, установленного на предприятии) с момента поступления вызова.

4. **Подготовка к техническому освидетельствованию и электрофизическим измерениям:**
   - участие персонала Исполнителя в подготовке и предъявлении лифтов к периодическому (частичному) техническому освидетельствованию эксперту Госпромнадзора или аккредитованной организации.

4. Требования к качеству, безопасности и документации

Исполнитель обязан обеспечивать бесперебойную и безопасную работу лифтов, своевременно устранять замечания и предписания органов государственного надзора (Госпромнадзора) в части проводимого ТО.

Работы должны выполняться аттестованным персоналом (электромеханиками по лифтам), прошедшим подготовку и проверку знаний в области промышленной безопасности и электробезопасности, с соблюдением требований охраны труда и пропускного режима Заказчика.

Разработал:

Начальник бюро ОГМех М.Г.Григорович

Согласовал:

Главный механик И.М.Поддубоцкий