715

УНП 100308563

Міністэрства энергетыкі Рэспублікі Беларусь

Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
па паліву і газіфікацыі «Белпалівагаз»
(ДВА «Белпалівагаз»)

**Вытворчае рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства «МІНГАЗ»
(УП «МІНГАЗ»)**

вул. Батанічная, 11/1, 220037, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь
Тэл. (017) 2992880, факс (017) 3663633
e-mail:root@mingas.by, http://mingas.by
р/р BY17AKBB30121087600145300000 у ЦБП № 514 ААТ
"ААБ Беларусбанк", БІК AKBBBY2X, УНП 100308563,
ОКПО 03000992

СТБ ISO 9001
ISO 9001
СТБ ISO 14001
ISO 14001
СТБ ISO 45001
ISO 45001
СТБ ISO/IEC 27001
СТБ ISO 37001
СТБ ISO 39001

Министерство энергетики Республики Беларусь

Государственное производственное объединение
по топливу и газификации «Белтопгаз»
(ГПО «Белтопгаз»)

**Производственное республиканское унитарное предприятие «МИНГАЗ»
(УП «МИНГАЗ»)**

ул. Ботаническая, 11/1, 220037,г. Минск, Республика
Беларусь Тел. (017) 2992880, факс (017) 3663633,
e-mail:root@mingas.by, http://mingas.by
р/с BY17AKBB30121087600145300000 в ЦБУ № 514 ОАО
"АСБ Беларусбанк", БИК AKBBBY2X, УНП 100308563,
ОКПО 03000992

12.08.2026 № 02-28-1871
На №

КУП «МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГОВЫХ УСЛУГ»

Коммунальное унитарное производственное предприятие по эксплуатации и ремонту коммунальных тепловых сетей и котельных «Минсккоммунтеплосеть»

О выдаче ТУ

УП «МИНГАЗ» по объекту **«Реконструкция помещения коммунального хозяйства по ул. Сосновый Бор, 1/3-2 в г.Минске».**

сообщает, что в зоне размещения указанного объекта расположен действующий распределительный газопровод среднего давления III категории свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно, охранная зона которого составляет 4 метра от оси газопровода с каждой стороны.

Получение технических условий не требуется, работы в охранной зоне указанного газопровода следует производить в порядке, определённом Положением о порядке установления охранных зон объектов газораспределительной системы, размерах и режиме их использования, утверждённым Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 06.11.2007 № 1474.

Начальник ПТУ

Документ подписан ЭЦП
Сведения о сертификате
40E6 47AE E29E E4FB 0029 B7C8
Действителен:
03.12.2024 – 02.12.2026
Владелец сертификата:
Яскевич Виталий Владимирович

В.В. Яскевич

02 Щуревич 299 29 41
12.08.2026